

BEURTEILUNGSPEGEL/IMMISSIONSRASTER
„SOLARPARK WINTERBACH III“

Firma	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt	Solarpark Winterbach III
Bearbeiter	Kristina Hilz B. Eng.		Bebauungsplan "Solarpark
Auftragsnr.	2026-116071-01-1		Rechbergreuthen III"

Kurze Liste		Punktberechnung							
Immissionsberechnung		Beurteilung nach TA Lärm (2017)							
SP Winterbach III		Einstellung: Referenzeinstellung							
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		IRW	L r,A	IRW	L r,A	IRW	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB		
IPkt001	Dorfstraße 21 EG	60	35	60	35	45	35		
IPkt002	Dorfstraße 21 1.OG	60	35	60	35	45	35		
IPkt003	Dorfstraße 21 2.OG	60	35	60	35	45	35		
IPkt004	Dorfstraße 25 EG	60	36	60	36	45	36		
IPkt005	Dorfstraße 25 1.OG	60	36	60	36	45	36		
IPkt006	Dorfstraße 25 2.OG	60	35	60	35	45	35		
IPkt007	Dorfstraße 25 3.OG	60	36	60	36	45	36		
IPkt008	Dorfstraße 29 EG	60	35	60	35	45	35		
IPkt009	Dorfstraße 29 1.OG	60	35	60	35	45	35		
IPkt010	Dorfstraße 29 2.OG	60	35	60	35	45	35		
IPkt011	Dorfstraße 33 EG Ost	60	22	60	22	45	22		
IPkt012	Dorfstraße 33 1.OG Ost	60	23	60	23	45	23		
IPkt013	Dorfstraße 33 EG Süd	60	24	60	24	45	24		
IPkt014	Dorfstraße 33 1.OG Süd	60	27	60	27	45	27		
IPkt015	Dorfstraße 33 2.OG Süd	60	28	60	28	45	28		
IPkt016	Dorfstraße 37 EG Nord	60	35	60	35	45	35		
IPkt017	Dorfstraße 37 1.OG Nord	60	36	60	36	45	36		
IPkt018	Dorfstraße 37 2.OG Nord	60	34	60	34	45	34		
IPkt019	Dorfstraße 37 EG Süd	60	23	60	23	45	23		
IPkt020	Dorfstraße 37 1.OG Süd	60	26	60	26	45	26		
IPkt021	Dorfstraße 37 2.OG Süd	60	27	60	27	45	27		
IPkt022	Dorfstraße 41 EG Süd	60	18	60	18	45	18		
IPkt023	Dorfstraße 41 1.OG Süd	60	19	60	19	45	19		
IPkt024	Dorfstraße 41 2.OG Süd	60	22	60	22	45	22		
IPkt025	Dorfstraße 41 EG Nord	60	35	60	35	45	35		
IPkt026	Dorfstraße 41 1.OG Nord	60	35	60	35	45	35		
IPkt027	Dorfstraße 41 2.OG Nord	60	35	60	35	45	35		
IPkt028	Dorfstraße 43 EG	60	32	60	32	45	32		
IPkt029	Dorfstraße 43 1.OG	60	33	60	33	45	33		
IPkt030	Dorfstraße 47 EG	60	19	60	19	45	19		
IPkt031	Dorfstraße 47 1.OG	60	20	60	20	45	20		
IPkt032	Dorfstraße 47 2.OG	60	27	60	27	45	27		
IPkt033	Dorfstraße 51 EG Nord	60	33	60	33	45	33		
IPkt034	Dorfstraße 51 1.OG Nord	60	34	60	34	45	34		
IPkt035	Dorfstraße 51 2.OG Nord	60	34	60	34	45	34		
IPkt036	Dorfstraße 51 2.OG Ost	60	34	60	34	45	34		

Firma	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt	Solarpark Winterbach III
Bearbeiter	Kristina Hiltz B. Eng.		Bebauungsplan "Solarpark
Auftragsnr.	2026-116071-01-1		Rechbergreuthen III"

Kurze Liste / Spektren »		Werktag (6h-22h)										
Immissionsberechnung		Beurteilung nach TA Lärm (2017)										
Element	Bezeichnung	16 Hz	31.5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	L r
		L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	/dB
IPkt001 »	Dorfstraße 21 EG	SP Winterbach III Einstellung: Referenzeinstellung										
	Spektrum (linear)			24	32	31	35	31	20	1	-51	39
	Spektrum (A)			-2	16	22	32	31	21	2	-52	35
	Spektrum (C)			23	32	31	35	31	20	1	-54	39
	Spektrum (A)											

IPkt002 »	Dorfstraße 21 1.OG	SP Winterbach III Einstellung: Referenzeinstellung										
	Spektrum (linear)			24	32	30	35	31	21	2	-50	39
	Spektrum (A)			-2	16	22	32	31	22	3	-51	35
	Spektrum (C)			23	31	30	35	31	20	1	-53	39
	Spektrum (A)											

IPkt003 »	Dorfstraße 21 2.OG	SP Winterbach III Einstellung: Referenzeinstellung										
	Spektrum (linear)			24	31	30	35	31	20	2	-50	38
	Spektrum (A)			-3	15	21	32	31	21	3	-51	35
	Spektrum (C)			23	31	30	35	31	20	1	-53	38
	Spektrum (A)											

IPkt004 »	Dorfstraße 25 EG	SP Winterbach III Einstellung: Referenzeinstellung										
	Spektrum (linear)			25	33	31	36	32	22	4	-47	40
	Spektrum (A)			-2	16	23	33	32	23	5	-48	36
	Spektrum (C)			24	32	31	36	32	21	3	-50	40
	Spektrum (A)											

IPkt005 »	Dorfstraße 25 1.OG	SP Winterbach III Einstellung: Referenzeinstellung										
	Spektrum (linear)			24	32	31	36	31	21	3	-47	39
	Spektrum (A)			-2	16	22	33	31	22	4	-48	36
	Spektrum (C)			24	32	31	36	31	21	3	-50	39
	Spektrum (A)											

IPkt006 »	Dorfstraße 25 2.OG	SP Winterbach III Einstellung: Referenzeinstellung										
	Spektrum (linear)			24	32	30	36	31	21	3	-47	39
	Spektrum (A)			-2	16	22	32	31	22	4	-48	35
	Spektrum (C)			23	31	30	36	31	21	2	-50	39
	Spektrum (A)											

IPkt007 »	Dorfstraße 25 3.OG	SP Winterbach III Einstellung: Referenzeinstellung										
	Spektrum (linear)			25	33	31	36	32	22	5	-45	40
	Spektrum (A)			-1	17	23	33	32	23	6	-46	36
	Spektrum (C)			24	33	31	36	32	22	4	-48	40
	Spektrum (A)											

IPkt008 »	Dorfstraße 29 EG	SP Winterbach III Einstellung: Referenzeinstellung										
	Spektrum (linear)			24	31	30	35	31	20	2	-48	39
	Spektrum (A)			-2	15	22	32	31	21	3	-49	35
	Spektrum (C)			23	31	30	35	31	20	1	-51	38
	Spektrum (A)											

IPkt009 »	Dorfstraße 29 1.OG	SP Winterbach III Einstellung: Referenzeinstellung										
	Spektrum (linear)			24	31	30	35	30	20	2	-47	38
	Spektrum (A)			-2	15	21	32	30	21	3	-48	35
	Spektrum (C)			23	31	30	35	30	20	1	-50	38

Firma	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt	Solarpark Winterbach III	
Bearbeiter	Kristina Hilz B. Eng.		Bebauungsplan "Solarpark	
Auftragsnr.	2026-116071-01-1		Rechbergreuthen III"	

Element	Bezeichnung	16 Hz	31.5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	L r
		L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	/dB
	Spektrum (A)											

IPkt010 »	Dorfstraße 29 2.OG	SP Winterbach III	Einstellung: Referenzeinstellung									
	Spektrum (linear)			25	32	31	36	31	21	4	-46	39
	Spektrum (A)			-1	16	22	32	31	22	5	-47	35
	Spektrum (C)			24	32	31	36	31	20	3	-49	39
	Spektrum (A)											

IPkt011 »	Dorfstraße 33 EG Ost	SP Winterbach III	Einstellung: Referenzeinstellung									
	Spektrum (linear)			20	24	20	22	16	5	-13	-62	28
	Spektrum (A)			-7	8	12	19	16	6	-12	-63	22
	Spektrum (C)			19	24	20	22	16	5	-14	-65	28
	Spektrum (A)											

IPkt012 »	Dorfstraße 33 1.OG Ost	SP Winterbach III	Einstellung: Referenzeinstellung									
	Spektrum (linear)			22	27	23	24	18	5	-13	-62	30
	Spektrum (A)			-5	10	14	21	18	7	-12	-64	23
	Spektrum (C)			21	26	23	24	18	5	-14	-65	30
	Spektrum (A)											

IPkt013 »	Dorfstraße 33 EG Süd	SP Winterbach III	Einstellung: Referenzeinstellung									
	Spektrum (linear)			21	26	22	25	18	6	-12	-62	30
	Spektrum (A)			-5	10	14	22	18	8	-11	-63	24
	Spektrum (C)			20	26	22	25	18	6	-13	-65	30
	Spektrum (A)											

IPkt014 »	Dorfstraße 33 1.OG Süd	SP Winterbach III	Einstellung: Referenzeinstellung									
	Spektrum (linear)			23	29	25	28	21	8	-11	-62	33
	Spektrum (A)			-3	13	17	24	21	9	-10	-63	27
	Spektrum (C)			22	29	25	28	21	8	-12	-65	33
	Spektrum (A)											

IPkt015 »	Dorfstraße 33 2.OG Süd	SP Winterbach III	Einstellung: Referenzeinstellung									
	Spektrum (linear)			24	30	27	29	22	9	-11	-62	34
	Spektrum (A)			-2	14	18	26	22	10	-10	-63	28
	Spektrum (C)			23	30	27	29	22	9	-12	-65	34
	Spektrum (A)											

IPkt016 »	Dorfstraße 37 EG Nord	SP Winterbach III	Einstellung: Referenzeinstellung									
	Spektrum (linear)			25	33	31	35	32	21	3	-46	39
	Spektrum (A)			-1	16	23	32	32	22	4	-47	35
	Spektrum (C)			24	32	31	35	32	21	2	-49	39
	Spektrum (A)											

IPkt017 »	Dorfstraße 37 1.OG Nord	SP Winterbach III	Einstellung: Referenzeinstellung									
	Spektrum (linear)			26	33	32	36	32	22	4	-45	40
	Spektrum (A)			-0	17	23	33	32	23	5	-46	36
	Spektrum (C)			25	33	32	36	32	22	4	-48	40
	Spektrum (A)											

IPkt018 »	Dorfstraße 37 2.OG Nord	SP Winterbach III	Einstellung: Referenzeinstellung									
	Spektrum (linear)			24	32	30	35	30	20	2	-47	38
	Spektrum (A)			-2	16	22	31	30	21	3	-48	34
	Spektrum (C)			24	31	30	35	30	20	1	-50	38

Firma	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt	Solarpark Winterbach III	
Bearbeiter	Kristina Hilz B. Eng.		Bebauungsplan "Solarpark	
Auftragsnr.	2026-116071-01-1		Rechbergreuthen III"	

Element	Bezeichnung	16 Hz	31.5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	L r
		L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	/dB
	Spektrum (A)											

IPkt019 »	Dorfstraße 37 EG Süd	SP Winterbach III	Einstellung: Referenzeinstellung									
	Spektrum (linear)			17	22	19	25	15	4	-15	-64	28
	Spektrum (A)			-9	5	10	21	15	5	-14	-65	23
	Spektrum (C)			16	21	19	25	15	3	-16	-67	28
	Spektrum (A)											

IPkt020 »	Dorfstraße 37 1.OG Süd	SP Winterbach III	Einstellung: Referenzeinstellung									
	Spektrum (linear)			21	26	24	27	21	9	-12	-63	32
	Spektrum (A)			-6	10	16	24	21	10	-11	-64	26
	Spektrum (C)			20	26	24	27	21	8	-13	-66	31
	Spektrum (A)											

IPkt021 »	Dorfstraße 37 2.OG Süd	SP Winterbach III	Einstellung: Referenzeinstellung									
	Spektrum (linear)			22	27	25	27	21	8	-13	-63	32
	Spektrum (A)			-5	11	16	24	21	9	-12	-65	27
	Spektrum (C)			21	27	25	27	21	8	-13	-66	32
	Spektrum (A)											

IPkt022 »	Dorfstraße 41 EG Süd	SP Winterbach III	Einstellung: Referenzeinstellung									
	Spektrum (linear)			16	20	17	18	13	3	-16	-66	25
	Spektrum (A)			-10	4	8	15	13	4	-15	-67	18
	Spektrum (C)			15	20	17	18	13	2	-16	-69	24
	Spektrum (A)											

IPkt023 »	Dorfstraße 41 1.OG Süd	SP Winterbach III	Einstellung: Referenzeinstellung									
	Spektrum (linear)			18	22	18	20	14	2	-16	-66	26
	Spektrum (A)			-8	6	9	16	14	3	-15	-67	19
	Spektrum (C)			17	22	18	20	14	2	-17	-69	26
	Spektrum (A)											

IPkt024 »	Dorfstraße 41 2.OG Süd	SP Winterbach III	Einstellung: Referenzeinstellung									
	Spektrum (linear)			20	24	21	23	16	3	-16	-67	29
	Spektrum (A)			-7	8	13	20	16	5	-15	-68	22
	Spektrum (C)			19	24	21	23	16	3	-17	-70	29
	Spektrum (A)											

IPkt025 »	Dorfstraße 41 EG Nord	SP Winterbach III	Einstellung: Referenzeinstellung									
	Spektrum (linear)			25	32	31	35	31	21	1	-49	39
	Spektrum (A)			-1	16	23	32	31	22	2	-50	35
	Spektrum (C)			25	32	31	35	31	20	0	-52	39
	Spektrum (A)											

IPkt026 »	Dorfstraße 41 1.OG Nord	SP Winterbach III	Einstellung: Referenzeinstellung									
	Spektrum (linear)			25	32	31	35	30	20	1	-48	39
	Spektrum (A)			-1	16	22	32	30	21	2	-49	35
	Spektrum (C)			24	32	31	35	30	20	0	-51	39
	Spektrum (A)											

IPkt027 »	Dorfstraße 41 2.OG Nord	SP Winterbach III	Einstellung: Referenzeinstellung									
	Spektrum (linear)			25	32	30	35	30	19	1	-48	39
	Spektrum (A)			-1	16	22	32	30	21	2	-49	35
	Spektrum (C)			24	32	30	35	30	19	0	-51	39

Firma	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt	Solarpark Winterbach III	
Bearbeiter	Kristina Hilz B. Eng.		Bebauungsplan "Solarpark	
Auftragsnr.	2026-116071-01-1		Rechbergreuthen III"	

Element	Bezeichnung	16 Hz	31.5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	L r
		L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	/dB
	Spektrum (A)											

IPkt028 »	Dorfstraße 43 EG	SP Winterbach III	Einstellung: Referenzeinstellung									
	Spektrum (linear)			23	30	28	32	28	17	-2	-51	36
	Spektrum (A)			-3	14	20	29	28	18	-1	-52	32
	Spektrum (C)			23	30	28	32	28	16	-3	-54	36
	Spektrum (A)											

IPkt029 »	Dorfstraße 43 1.OG	SP Winterbach III	Einstellung: Referenzeinstellung									
	Spektrum (linear)			25	31	30	34	29	18	0	-49	38
	Spektrum (A)			-2	15	21	30	29	19	1	-50	33
	Spektrum (C)			24	31	30	34	29	18	-1	-52	38
	Spektrum (A)											

IPkt030 »	Dorfstraße 47 EG	SP Winterbach III	Einstellung: Referenzeinstellung									
	Spektrum (linear)			17	21	18	19	14	3	-15	-65	26
	Spektrum (A)			-9	5	9	16	14	4	-14	-66	19
	Spektrum (C)			16	21	18	19	14	3	-16	-68	25
	Spektrum (A)											

IPkt031 »	Dorfstraße 47 1.OG	SP Winterbach III	Einstellung: Referenzeinstellung									
	Spektrum (linear)			18	23	20	21	14	3	-16	-65	27
	Spektrum (A)			-8	7	11	18	14	4	-15	-66	20
	Spektrum (C)			18	23	20	21	14	2	-17	-68	27
	Spektrum (A)											

IPkt032 »	Dorfstraße 47 2.OG	SP Winterbach III	Einstellung: Referenzeinstellung									
	Spektrum (linear)			22	28	26	28	21	8	-14	-64	33
	Spektrum (A)			-4	12	18	25	21	9	-13	-65	27
	Spektrum (C)			21	28	26	28	21	7	-14	-67	33
	Spektrum (A)											

IPkt033 »	Dorfstraße 51 EG Nord	SP Winterbach III	Einstellung: Referenzeinstellung									
	Spektrum (linear)			24	31	29	33	29	18	-2	-50	37
	Spektrum (A)			-2	15	21	30	29	19	-1	-51	33
	Spektrum (C)			23	31	29	33	29	17	-3	-53	37
	Spektrum (A)											

IPkt034 »	Dorfstraße 51 1.OG Nord	SP Winterbach III	Einstellung: Referenzeinstellung									
	Spektrum (linear)			25	32	31	35	30	19	-1	-49	38
	Spektrum (A)			-1	16	22	31	30	20	0	-50	34
	Spektrum (C)			24	32	31	35	30	18	-1	-52	38
	Spektrum (A)											

IPkt035 »	Dorfstraße 51 2.OG Nord	SP Winterbach III	Einstellung: Referenzeinstellung									
	Spektrum (linear)			24	31	30	34	29	18	-1	-49	38
	Spektrum (A)			-2	15	21	31	29	19	-0	-50	34
	Spektrum (C)			23	31	30	34	29	18	-2	-52	38
	Spektrum (A)											

IPkt036 »	Dorfstraße 51 2.OG Ost	SP Winterbach III	Einstellung: Referenzeinstellung									
	Spektrum (linear)			25	32	30	35	29	18	-1	-48	38
	Spektrum (A)			-1	16	22	31	29	20	0	-50	34
	Spektrum (C)			24	32	30	35	29	18	-1	-51	38

Firma	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt	Solarpark Winterbach III
Bearbeiter	Kristina Hilz B. Eng.		Bebauungsplan "Solarpark
Auftragsnr.	2026-116071-01-1		Rechbergreuthen III"

Element	Bezeichnung	16 Hz	31.5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	L r
		L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	/dB
	Spektrum (A)											

Kurze Liste / Spektren »		Sonntag (6h-22h)										
Immissionsberechnung		Beurteilung nach TA Lärm (2017)										
Element	Bezeichnung	16 Hz	31.5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	L r
		L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	/dB
IPkt001 »	Dorfstraße 21 EG	SP Winterbach III Einstellung: Referenzeinstellung										
	Spektrum (linear)			24	32	31	35	31	20	1	-51	39
	Spektrum (A)			-2	16	22	32	31	21	2	-52	35
	Spektrum (C)			23	32	31	35	31	20	1	-54	39
	Spektrum (A)											

IPkt002 »	Dorfstraße 21 1.OG	SP Winterbach III Einstellung: Referenzeinstellung										
	Spektrum (linear)			24	32	30	35	31	21	2	-50	39
	Spektrum (A)			-2	16	22	32	31	22	3	-51	35
	Spektrum (C)			23	31	30	35	31	20	1	-53	39
	Spektrum (A)											

IPkt003 »	Dorfstraße 21 2.OG	SP Winterbach III Einstellung: Referenzeinstellung										
	Spektrum (linear)			24	31	30	35	31	20	2	-50	38
	Spektrum (A)			-3	15	21	32	31	21	3	-51	35
	Spektrum (C)			23	31	30	35	31	20	1	-53	38
	Spektrum (A)											

IPkt004 »	Dorfstraße 25 EG	SP Winterbach III Einstellung: Referenzeinstellung										
	Spektrum (linear)			25	33	31	36	32	22	4	-47	40
	Spektrum (A)			-2	16	23	33	32	23	5	-48	36
	Spektrum (C)			24	32	31	36	32	21	3	-50	40
	Spektrum (A)											

IPkt005 »	Dorfstraße 25 1.OG	SP Winterbach III Einstellung: Referenzeinstellung										
	Spektrum (linear)			24	32	31	36	31	21	3	-47	39
	Spektrum (A)			-2	16	22	33	31	22	4	-48	36
	Spektrum (C)			24	32	31	36	31	21	3	-50	39
	Spektrum (A)											

IPkt006 »	Dorfstraße 25 2.OG	SP Winterbach III Einstellung: Referenzeinstellung										
	Spektrum (linear)			24	32	30	36	31	21	3	-47	39
	Spektrum (A)			-2	16	22	32	31	22	4	-48	35
	Spektrum (C)			23	31	30	36	31	21	2	-50	39
	Spektrum (A)											

IPkt007 »	Dorfstraße 25 3.OG	SP Winterbach III Einstellung: Referenzeinstellung										
	Spektrum (linear)			25	33	31	36	32	22	5	-45	40
	Spektrum (A)			-1	17	23	33	32	23	6	-46	36
	Spektrum (C)			24	33	31	36	32	22	4	-48	40
	Spektrum (A)											

IPkt008 »	Dorfstraße 29 EG	SP Winterbach III Einstellung: Referenzeinstellung										
	Spektrum (linear)			24	31	30	35	31	20	2	-48	39
	Spektrum (A)			-2	15	22	32	31	21	3	-49	35
	Spektrum (C)			23	31	30	35	31	20	1	-51	38
	Spektrum (A)											

Firma	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt	Solarpark Winterbach III	
Bearbeiter	Kristina Hilz B. Eng.		Bebauungsplan "Solarpark	
Auftragsnr.	2026-116071-01-1		Rechbergreuthen III"	

Element	Bezeichnung	16 Hz	31.5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	L r
		L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	/dB

IPkt009 »	Dorfstraße 29 1.OG	SP Winterbach III Einstellung: Referenzeinstellung										
	Spektrum (linear)			24	31	30	35	30	20	2	-47	38
	Spektrum (A)			-2	15	21	32	30	21	3	-48	35
	Spektrum (C)			23	31	30	35	30	20	1	-50	38
	Spektrum (A)											

IPkt010 »	Dorfstraße 29 2.OG	SP Winterbach III Einstellung: Referenzeinstellung										
	Spektrum (linear)			25	32	31	36	31	21	4	-46	39
	Spektrum (A)			-1	16	22	32	31	22	5	-47	35
	Spektrum (C)			24	32	31	36	31	20	3	-49	39
	Spektrum (A)											

IPkt011 »	Dorfstraße 33 EG Ost	SP Winterbach III Einstellung: Referenzeinstellung										
	Spektrum (linear)			20	24	20	22	16	5	-13	-62	28
	Spektrum (A)			-7	8	12	19	16	6	-12	-63	22
	Spektrum (C)			19	24	20	22	16	5	-14	-65	28
	Spektrum (A)											

IPkt012 »	Dorfstraße 33 1.OG Ost	SP Winterbach III Einstellung: Referenzeinstellung										
	Spektrum (linear)			22	27	23	24	18	5	-13	-62	30
	Spektrum (A)			-5	10	14	21	18	7	-12	-64	23
	Spektrum (C)			21	26	23	24	18	5	-14	-65	30
	Spektrum (A)											

IPkt013 »	Dorfstraße 33 EG Süd	SP Winterbach III Einstellung: Referenzeinstellung										
	Spektrum (linear)			21	26	22	25	18	6	-12	-62	30
	Spektrum (A)			-5	10	14	22	18	8	-11	-63	24
	Spektrum (C)			20	26	22	25	18	6	-13	-65	30
	Spektrum (A)											

IPkt014 »	Dorfstraße 33 1.OG Süd	SP Winterbach III Einstellung: Referenzeinstellung										
	Spektrum (linear)			23	29	25	28	21	8	-11	-62	33
	Spektrum (A)			-3	13	17	24	21	9	-10	-63	27
	Spektrum (C)			22	29	25	28	21	8	-12	-65	33
	Spektrum (A)											

IPkt015 »	Dorfstraße 33 2.OG Süd	SP Winterbach III Einstellung: Referenzeinstellung										
	Spektrum (linear)			24	30	27	29	22	9	-11	-62	34
	Spektrum (A)			-2	14	18	26	22	10	-10	-63	28
	Spektrum (C)			23	30	27	29	22	9	-12	-65	34
	Spektrum (A)											

IPkt016 »	Dorfstraße 37 EG Nord	SP Winterbach III Einstellung: Referenzeinstellung										
	Spektrum (linear)			25	33	31	35	32	21	3	-46	39
	Spektrum (A)			-1	16	23	32	32	22	4	-47	35
	Spektrum (C)			24	32	31	35	32	21	2	-49	39
	Spektrum (A)											

IPkt017 »	Dorfstraße 37 1.OG Nord	SP Winterbach III Einstellung: Referenzeinstellung										
	Spektrum (linear)			26	33	32	36	32	22	4	-45	40
	Spektrum (A)			-0	17	23	33	32	23	5	-46	36
	Spektrum (C)			25	33	32	36	32	22	4	-48	40
	Spektrum (A)											

Firma	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt	Solarpark Winterbach III	
Bearbeiter	Kristina Hilz B. Eng.		Bebauungsplan "Solarpark	
Auftragsnr.	2026-116071-01-1		Rechbergreuthen III"	

Element	Bezeichnung	16 Hz	31.5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	L r
		L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	/dB

IPkt018 »	Dorfstraße 37 2.OG Nord	SP Winterbach III Einstellung: Referenzeinstellung										
	Spektrum (linear)			24	32	30	35	30	20	2	-47	38
	Spektrum (A)			-2	16	22	31	30	21	3	-48	34
	Spektrum (C)			24	31	30	35	30	20	1	-50	38
	Spektrum (A)											

IPkt019 »	Dorfstraße 37 EG Süd	SP Winterbach III Einstellung: Referenzeinstellung										
	Spektrum (linear)			17	22	19	25	15	4	-15	-64	28
	Spektrum (A)			-9	5	10	21	15	5	-14	-65	23
	Spektrum (C)			16	21	19	25	15	3	-16	-67	28
	Spektrum (A)											

IPkt020 »	Dorfstraße 37 1.OG Süd	SP Winterbach III Einstellung: Referenzeinstellung										
	Spektrum (linear)			21	26	24	27	21	9	-12	-63	32
	Spektrum (A)			-6	10	16	24	21	10	-11	-64	26
	Spektrum (C)			20	26	24	27	21	8	-13	-66	31
	Spektrum (A)											

IPkt021 »	Dorfstraße 37 2.OG Süd	SP Winterbach III Einstellung: Referenzeinstellung										
	Spektrum (linear)			22	27	25	27	21	8	-13	-63	32
	Spektrum (A)			-5	11	16	24	21	9	-12	-65	27
	Spektrum (C)			21	27	25	27	21	8	-13	-66	32
	Spektrum (A)											

IPkt022 »	Dorfstraße 41 EG Süd	SP Winterbach III Einstellung: Referenzeinstellung										
	Spektrum (linear)			16	20	17	18	13	3	-16	-66	25
	Spektrum (A)			-10	4	8	15	13	4	-15	-67	18
	Spektrum (C)			15	20	17	18	13	2	-16	-69	24
	Spektrum (A)											

IPkt023 »	Dorfstraße 41 1.OG Süd	SP Winterbach III Einstellung: Referenzeinstellung										
	Spektrum (linear)			18	22	18	20	14	2	-16	-66	26
	Spektrum (A)			-8	6	9	16	14	3	-15	-67	19
	Spektrum (C)			17	22	18	20	14	2	-17	-69	26
	Spektrum (A)											

IPkt024 »	Dorfstraße 41 2.OG Süd	SP Winterbach III Einstellung: Referenzeinstellung										
	Spektrum (linear)			20	24	21	23	16	3	-16	-67	29
	Spektrum (A)			-7	8	13	20	16	5	-15	-68	22
	Spektrum (C)			19	24	21	23	16	3	-17	-70	29
	Spektrum (A)											

IPkt025 »	Dorfstraße 41 EG Nord	SP Winterbach III Einstellung: Referenzeinstellung										
	Spektrum (linear)			25	32	31	35	31	21	1	-49	39
	Spektrum (A)			-1	16	23	32	31	22	2	-50	35
	Spektrum (C)			25	32	31	35	31	20	0	-52	39
	Spektrum (A)											

IPkt026 »	Dorfstraße 41 1.OG Nord	SP Winterbach III Einstellung: Referenzeinstellung										
	Spektrum (linear)			25	32	31	35	30	20	1	-48	39
	Spektrum (A)			-1	16	22	32	30	21	2	-49	35
	Spektrum (C)			24	32	31	35	30	20	0	-51	39
	Spektrum (A)											

Firma	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt	Solarpark Winterbach III	
Bearbeiter	Kristina Hilz B. Eng.		Bebauungsplan "Solarpark	
Auftragsnr.	2026-116071-01-1		Rechbergreuthen III"	

Element	Bezeichnung	16 Hz	31.5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	L r
		L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	/dB

IPkt027 »	Dorfstraße 41 2.OG Nord	SP Winterbach III Einstellung: Referenzeinstellung										
	Spektrum (linear)			25	32	30	35	30	19	1	-48	39
	Spektrum (A)			-1	16	22	32	30	21	2	-49	35
	Spektrum (C)			24	32	30	35	30	19	0	-51	39
	Spektrum (A)											

IPkt028 »	Dorfstraße 43 EG	SP Winterbach III Einstellung: Referenzeinstellung										
	Spektrum (linear)			23	30	28	32	28	17	-2	-51	36
	Spektrum (A)			-3	14	20	29	28	18	-1	-52	32
	Spektrum (C)			23	30	28	32	28	16	-3	-54	36
	Spektrum (A)											

IPkt029 »	Dorfstraße 43 1.OG	SP Winterbach III Einstellung: Referenzeinstellung										
	Spektrum (linear)			25	31	30	34	29	18	0	-49	38
	Spektrum (A)			-2	15	21	30	29	19	1	-50	33
	Spektrum (C)			24	31	30	34	29	18	-1	-52	38
	Spektrum (A)											

IPkt030 »	Dorfstraße 47 EG	SP Winterbach III Einstellung: Referenzeinstellung										
	Spektrum (linear)			17	21	18	19	14	3	-15	-65	26
	Spektrum (A)			-9	5	9	16	14	4	-14	-66	19
	Spektrum (C)			16	21	18	19	14	3	-16	-68	25
	Spektrum (A)											

IPkt031 »	Dorfstraße 47 1.OG	SP Winterbach III Einstellung: Referenzeinstellung										
	Spektrum (linear)			18	23	20	21	14	3	-16	-65	27
	Spektrum (A)			-8	7	11	18	14	4	-15	-66	20
	Spektrum (C)			18	23	20	21	14	2	-17	-68	27
	Spektrum (A)											

IPkt032 »	Dorfstraße 47 2.OG	SP Winterbach III Einstellung: Referenzeinstellung										
	Spektrum (linear)			22	28	26	28	21	8	-14	-64	33
	Spektrum (A)			-4	12	18	25	21	9	-13	-65	27
	Spektrum (C)			21	28	26	28	21	7	-14	-67	33
	Spektrum (A)											

IPkt033 »	Dorfstraße 51 EG Nord	SP Winterbach III Einstellung: Referenzeinstellung										
	Spektrum (linear)			24	31	29	33	29	18	-2	-50	37
	Spektrum (A)			-2	15	21	30	29	19	-1	-51	33
	Spektrum (C)			23	31	29	33	29	17	-3	-53	37
	Spektrum (A)											

IPkt034 »	Dorfstraße 51 1.OG Nord	SP Winterbach III Einstellung: Referenzeinstellung										
	Spektrum (linear)			25	32	31	35	30	19	-1	-49	38
	Spektrum (A)			-1	16	22	31	30	20	0	-50	34
	Spektrum (C)			24	32	31	35	30	18	-1	-52	38
	Spektrum (A)											

IPkt035 »	Dorfstraße 51 2.OG Nord	SP Winterbach III Einstellung: Referenzeinstellung										
	Spektrum (linear)			24	31	30	34	29	18	-1	-49	38
	Spektrum (A)			-2	15	21	31	29	19	-0	-50	34
	Spektrum (C)			23	31	30	34	29	18	-2	-52	38
	Spektrum (A)											

Firma	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt	Solarpark Winterbach III
Bearbeiter	Kristina Hilz B. Eng.		Bebauungsplan "Solarpark
Auftragsnr.	2026-116071-01-1		Rechbergreuthen III"

Element	Bezeichnung	16 Hz	31.5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	L r
		L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	/dB

IPkt036 »	Dorfstraße 51 2.OG Ost	SP Winterbach III Einstellung: Referenzeinstellung										
	Spektrum (linear)			25	32	30	35	29	18	-1	-48	38
	Spektrum (A)			-1	16	22	31	29	20	0	-50	34
	Spektrum (C)			24	32	30	35	29	18	-1	-51	38
	Spektrum (A)											

Kurze Liste / Spektren »		Nacht (22h-6h)										
Immissionsberechnung		Beurteilung nach TA Lärm (2017)										
Element	Bezeichnung	16 Hz	31.5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	L r
		L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	/dB
IPkt001 »	Dorfstraße 21 EG	SP Winterbach III Einstellung: Referenzeinstellung										
	Spektrum (linear)			24	32	31	35	31	20	1	-51	39
	Spektrum (A)			-2	16	22	32	31	21	2	-52	35
	Spektrum (C)			23	32	31	35	31	20	1	-54	39
	Spektrum (A)											

IPkt002 »	Dorfstraße 21 1.OG	SP Winterbach III Einstellung: Referenzeinstellung										
	Spektrum (linear)			24	32	30	35	31	21	2	-50	39
	Spektrum (A)			-2	16	22	32	31	22	3	-51	35
	Spektrum (C)			23	31	30	35	31	20	1	-53	39
	Spektrum (A)											

IPkt003 »	Dorfstraße 21 2.OG	SP Winterbach III Einstellung: Referenzeinstellung										
	Spektrum (linear)			24	31	30	35	31	20	2	-50	38
	Spektrum (A)			-3	15	21	32	31	21	3	-51	35
	Spektrum (C)			23	31	30	35	31	20	1	-53	38
	Spektrum (A)											

IPkt004 »	Dorfstraße 25 EG	SP Winterbach III Einstellung: Referenzeinstellung										
	Spektrum (linear)			25	33	31	36	32	22	4	-47	40
	Spektrum (A)			-2	16	23	33	32	23	5	-48	36
	Spektrum (C)			24	32	31	36	32	21	3	-50	40
	Spektrum (A)											

IPkt005 »	Dorfstraße 25 1.OG	SP Winterbach III Einstellung: Referenzeinstellung										
	Spektrum (linear)			24	32	31	36	31	21	3	-47	39
	Spektrum (A)			-2	16	22	33	31	22	4	-48	36
	Spektrum (C)			24	32	31	36	31	21	3	-50	39
	Spektrum (A)											

IPkt006 »	Dorfstraße 25 2.OG	SP Winterbach III Einstellung: Referenzeinstellung										
	Spektrum (linear)			24	32	30	36	31	21	3	-47	39
	Spektrum (A)			-2	16	22	32	31	22	4	-48	35
	Spektrum (C)			23	31	30	36	31	21	2	-50	39
	Spektrum (A)											

IPkt007 »	Dorfstraße 25 3.OG	SP Winterbach III Einstellung: Referenzeinstellung										
	Spektrum (linear)			25	33	31	36	32	22	5	-45	40
	Spektrum (A)			-1	17	23	33	32	23	6	-46	36
	Spektrum (C)			24	33	31	36	32	22	4	-48	40
	Spektrum (A)											

IPkt008 »	Dorfstraße 29 EG	SP Winterbach III Einstellung: Referenzeinstellung										
-----------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Firma	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt	Solarpark Winterbach III
Bearbeiter	Kristina Hiltz B. Eng.		Bebauungsplan "Solarpark
Auftragsnr.	2026-116071-01-1		Rechbergreuthen III"

Element	Bezeichnung	16 Hz	31.5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	L r
		L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	/dB
	Spektrum (linear)			24	31	30	35	31	20	2	-48	39
	Spektrum (A)			-2	15	22	32	31	21	3	-49	35
	Spektrum (C)			23	31	30	35	31	20	1	-51	38
	Spektrum (A)											

IPkt009 »	Dorfstraße 29 1.OG	SP Winterbach III	Einstellung: Referenzeinstellung									
	Spektrum (linear)			24	31	30	35	30	20	2	-47	38
	Spektrum (A)			-2	15	21	32	30	21	3	-48	35
	Spektrum (C)			23	31	30	35	30	20	1	-50	38
	Spektrum (A)											

IPkt010 »	Dorfstraße 29 2.OG	SP Winterbach III	Einstellung: Referenzeinstellung									
	Spektrum (linear)			25	32	31	36	31	21	4	-46	39
	Spektrum (A)			-1	16	22	32	31	22	5	-47	35
	Spektrum (C)			24	32	31	36	31	20	3	-49	39
	Spektrum (A)											

IPkt011 »	Dorfstraße 33 EG Ost	SP Winterbach III	Einstellung: Referenzeinstellung									
	Spektrum (linear)			20	24	20	22	16	5	-13	-62	28
	Spektrum (A)			-7	8	12	19	16	6	-12	-63	22
	Spektrum (C)			19	24	20	22	16	5	-14	-65	28
	Spektrum (A)											

IPkt012 »	Dorfstraße 33 1.OG Ost	SP Winterbach III	Einstellung: Referenzeinstellung									
	Spektrum (linear)			22	27	23	24	18	5	-13	-62	30
	Spektrum (A)			-5	10	14	21	18	7	-12	-64	23
	Spektrum (C)			21	26	23	24	18	5	-14	-65	30
	Spektrum (A)											

IPkt013 »	Dorfstraße 33 EG Süd	SP Winterbach III	Einstellung: Referenzeinstellung									
	Spektrum (linear)			21	26	22	25	18	6	-12	-62	30
	Spektrum (A)			-5	10	14	22	18	8	-11	-63	24
	Spektrum (C)			20	26	22	25	18	6	-13	-65	30
	Spektrum (A)											

IPkt014 »	Dorfstraße 33 1.OG Süd	SP Winterbach III	Einstellung: Referenzeinstellung									
	Spektrum (linear)			23	29	25	28	21	8	-11	-62	33
	Spektrum (A)			-3	13	17	24	21	9	-10	-63	27
	Spektrum (C)			22	29	25	28	21	8	-12	-65	33
	Spektrum (A)											

IPkt015 »	Dorfstraße 33 2.OG Süd	SP Winterbach III	Einstellung: Referenzeinstellung									
	Spektrum (linear)			24	30	27	29	22	9	-11	-62	34
	Spektrum (A)			-2	14	18	26	22	10	-10	-63	28
	Spektrum (C)			23	30	27	29	22	9	-12	-65	34
	Spektrum (A)											

IPkt016 »	Dorfstraße 37 EG Nord	SP Winterbach III	Einstellung: Referenzeinstellung									
	Spektrum (linear)			25	33	31	35	32	21	3	-46	39
	Spektrum (A)			-1	16	23	32	32	22	4	-47	35
	Spektrum (C)			24	32	31	35	32	21	2	-49	39
	Spektrum (A)											

IPkt017 »	Dorfstraße 37 1.OG Nord	SP Winterbach III	Einstellung: Referenzeinstellung									
-----------	-------------------------	-------------------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Firma	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt	Solarpark Winterbach III
Bearbeiter	Kristina Hiltz B. Eng.		Bebauungsplan "Solarpark
Auftragsnr.	2026-116071-01-1		Rechbergreuthen III"

Element	Bezeichnung	16 Hz	31.5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	L r
		L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	/dB
	Spektrum (linear)			26	33	32	36	32	22	4	-45	40
	Spektrum (A)			-0	17	23	33	32	23	5	-46	36
	Spektrum (C)			25	33	32	36	32	22	4	-48	40
	Spektrum (A)											

IPkt018 »	Dorfstraße 37 2.OG Nord	SP Winterbach III	Einstellung: Referenzeinstellung									
	Spektrum (linear)			24	32	30	35	30	20	2	-47	38
	Spektrum (A)			-2	16	22	31	30	21	3	-48	34
	Spektrum (C)			24	31	30	35	30	20	1	-50	38
	Spektrum (A)											

IPkt019 »	Dorfstraße 37 EG Süd	SP Winterbach III	Einstellung: Referenzeinstellung									
	Spektrum (linear)			17	22	19	25	15	4	-15	-64	28
	Spektrum (A)			-9	5	10	21	15	5	-14	-65	23
	Spektrum (C)			16	21	19	25	15	3	-16	-67	28
	Spektrum (A)											

IPkt020 »	Dorfstraße 37 1.OG Süd	SP Winterbach III	Einstellung: Referenzeinstellung									
	Spektrum (linear)			21	26	24	27	21	9	-12	-63	32
	Spektrum (A)			-6	10	16	24	21	10	-11	-64	26
	Spektrum (C)			20	26	24	27	21	8	-13	-66	31
	Spektrum (A)											

IPkt021 »	Dorfstraße 37 2.OG Süd	SP Winterbach III	Einstellung: Referenzeinstellung									
	Spektrum (linear)			22	27	25	27	21	8	-13	-63	32
	Spektrum (A)			-5	11	16	24	21	9	-12	-65	27
	Spektrum (C)			21	27	25	27	21	8	-13	-66	32
	Spektrum (A)											

IPkt022 »	Dorfstraße 41 EG Süd	SP Winterbach III	Einstellung: Referenzeinstellung									
	Spektrum (linear)			16	20	17	18	13	3	-16	-66	25
	Spektrum (A)			-10	4	8	15	13	4	-15	-67	18
	Spektrum (C)			15	20	17	18	13	2	-16	-69	24
	Spektrum (A)											

IPkt023 »	Dorfstraße 41 1.OG Süd	SP Winterbach III	Einstellung: Referenzeinstellung									
	Spektrum (linear)			18	22	18	20	14	2	-16	-66	26
	Spektrum (A)			-8	6	9	16	14	3	-15	-67	19
	Spektrum (C)			17	22	18	20	14	2	-17	-69	26
	Spektrum (A)											

IPkt024 »	Dorfstraße 41 2.OG Süd	SP Winterbach III	Einstellung: Referenzeinstellung									
	Spektrum (linear)			20	24	21	23	16	3	-16	-67	29
	Spektrum (A)			-7	8	13	20	16	5	-15	-68	22
	Spektrum (C)			19	24	21	23	16	3	-17	-70	29
	Spektrum (A)											

IPkt025 »	Dorfstraße 41 EG Nord	SP Winterbach III	Einstellung: Referenzeinstellung									
	Spektrum (linear)			25	32	31	35	31	21	1	-49	39
	Spektrum (A)			-1	16	23	32	31	22	2	-50	35
	Spektrum (C)			25	32	31	35	31	20	0	-52	39
	Spektrum (A)											

IPkt026 »	Dorfstraße 41 1.OG Nord	SP Winterbach III	Einstellung: Referenzeinstellung									
-----------	-------------------------	-------------------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Firma	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt	Solarpark Winterbach III
Bearbeiter	Kristina Hiltz B. Eng.		Bebauungsplan "Solarpark
Auftragsnr.	2026-116071-01-1		Rechbergreuthen III"

Element	Bezeichnung	16 Hz	31.5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	L r
		L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	/dB
	Spektrum (linear)			25	32	31	35	30	20	1	-48	39
	Spektrum (A)			-1	16	22	32	30	21	2	-49	35
	Spektrum (C)			24	32	31	35	30	20	0	-51	39
	Spektrum (A)											

IPkt027 »	Dorfstraße 41 2.OG Nord	SP Winterbach III	Einstellung: Referenzeinstellung									
	Spektrum (linear)			25	32	30	35	30	19	1	-48	39
	Spektrum (A)			-1	16	22	32	30	21	2	-49	35
	Spektrum (C)			24	32	30	35	30	19	0	-51	39
	Spektrum (A)											

IPkt028 »	Dorfstraße 43 EG	SP Winterbach III	Einstellung: Referenzeinstellung									
	Spektrum (linear)			23	30	28	32	28	17	-2	-51	36
	Spektrum (A)			-3	14	20	29	28	18	-1	-52	32
	Spektrum (C)			23	30	28	32	28	16	-3	-54	36
	Spektrum (A)											

IPkt029 »	Dorfstraße 43 1.OG	SP Winterbach III	Einstellung: Referenzeinstellung									
	Spektrum (linear)			25	31	30	34	29	18	0	-49	38
	Spektrum (A)			-2	15	21	30	29	19	1	-50	33
	Spektrum (C)			24	31	30	34	29	18	-1	-52	38
	Spektrum (A)											

IPkt030 »	Dorfstraße 47 EG	SP Winterbach III	Einstellung: Referenzeinstellung									
	Spektrum (linear)			17	21	18	19	14	3	-15	-65	26
	Spektrum (A)			-9	5	9	16	14	4	-14	-66	19
	Spektrum (C)			16	21	18	19	14	3	-16	-68	25
	Spektrum (A)											

IPkt031 »	Dorfstraße 47 1.OG	SP Winterbach III	Einstellung: Referenzeinstellung									
	Spektrum (linear)			18	23	20	21	14	3	-16	-65	27
	Spektrum (A)			-8	7	11	18	14	4	-15	-66	20
	Spektrum (C)			18	23	20	21	14	2	-17	-68	27
	Spektrum (A)											

IPkt032 »	Dorfstraße 47 2.OG	SP Winterbach III	Einstellung: Referenzeinstellung									
	Spektrum (linear)			22	28	26	28	21	8	-14	-64	33
	Spektrum (A)			-4	12	18	25	21	9	-13	-65	27
	Spektrum (C)			21	28	26	28	21	7	-14	-67	33
	Spektrum (A)											

IPkt033 »	Dorfstraße 51 EG Nord	SP Winterbach III	Einstellung: Referenzeinstellung									
	Spektrum (linear)			24	31	29	33	29	18	-2	-50	37
	Spektrum (A)			-2	15	21	30	29	19	-1	-51	33
	Spektrum (C)			23	31	29	33	29	17	-3	-53	37
	Spektrum (A)											

IPkt034 »	Dorfstraße 51 1.OG Nord	SP Winterbach III	Einstellung: Referenzeinstellung									
	Spektrum (linear)			25	32	31	35	30	19	-1	-49	38
	Spektrum (A)			-1	16	22	31	30	20	0	-50	34
	Spektrum (C)			24	32	31	35	30	18	-1	-52	38
	Spektrum (A)											

IPkt035 »	Dorfstraße 51 2.OG Nord	SP Winterbach III	Einstellung: Referenzeinstellung									
-----------	-------------------------	-------------------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Firma	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt	Solarpark Winterbach III	
Bearbeiter	Kristina Hiltz B. Eng.		Bebauungsplan "Solarpark	
Auftragsnr.	2026-116071-01-1		Rechbergreuthen III"	

Element	Bezeichnung	16 Hz	31.5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	L r
		L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	/dB
	Spektrum (linear)			24	31	30	34	29	18	-1	-49	38
	Spektrum (A)			-2	15	21	31	29	19	-0	-50	34
	Spektrum (C)			23	31	30	34	29	18	-2	-52	38
	Spektrum (A)											

IPkt036 »	Dorfstraße 51 2.OG Ost	SP Winterbach III	Einstellung: Referenzeinstellung									
	Spektrum (linear)			25	32	30	35	29	18	-1	-48	38
	Spektrum (A)			-1	16	22	31	29	20	0	-50	34
	Spektrum (C)			24	32	30	35	29	18	-1	-51	38
	Spektrum (A)											

Firma	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt	Solarpark Winterbach III
Bearbeiter	Kristina Hiltz B. Eng.		Bebauungsplan "Solarpark
Auftragsnr.	2026-116071-01-1		Rechbergreuthen III"

Mittlere Liste »		Punktberechnung					
Immissionsberechnung		Beurteilung nach TA Lärm (2017)					
IPkt001 »	Dorfstraße 21 EG	SP Winterbach III		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 611881.32 m		y = 5369288.14 m		z = 491.13 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Quelle zu HAUS28	BS 1_left side	30	30	30	30	30	30
Quelle zu HAUS28	BS 2_left side	30	33	30	33	30	33
Quelle zu HAUS28	BS 1_upper side	26	34	26	34	26	34
FLQi011 »	WR Feld 1	25	34	25	34	25	34
Quelle zu HAUS28	BS 2_upper side	23	35	23	35	23	35
Quelle zu HAUS28	BS 1_rear side	20	35	20	35	20	35
Quelle zu HAUS28	BS 2_rear side	19	35	19	35	19	35
FLQi012 »	WR Feld 2	13	35	13	35	13	35
Quelle zu HAUS28	BS 1_right side	9	35	9	35	9	35
EZQi003 »	inverter base 1	6	35	6	35	6	35
Quelle zu HAUS28	BS 1_front side	6	35	6	35	6	35
EZQi004 »	inverter base 2	6	35	6	35	6	35
Quelle zu HAUS28	BS 2_front side	6	35	6	35	6	35
EZQi001 »	Trafo 1	1	35	1	35	1	35
EZQi002 »	Trafo 2	0	35	0	35	0	35
Quelle zu HAUS28	BS 2_right side	-3	35	-3	35	-3	35
n=16	Summe		35		35		35

IPkt002 »	Dorfstraße 21 1.OG	SP Winterbach III		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 611881.32 m		y = 5369288.14 m		z = 494.13 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Quelle zu HAUS28	BS 1_left side	30	30	30	30	30	30
Quelle zu HAUS28	BS 2_left side	30	33	30	33	30	33
Quelle zu HAUS28	BS 1_upper side	26	34	26	34	26	34
Quelle zu HAUS28	BS 2_upper side	25	34	25	34	25	34
FLQi011 »	WR Feld 1	25	35	25	35	25	35
Quelle zu HAUS28	BS 1_rear side	20	35	20	35	20	35
Quelle zu HAUS28	BS 2_rear side	19	35	19	35	19	35
FLQi012 »	WR Feld 2	14	35	14	35	14	35
Quelle zu HAUS28	BS 1_right side	9	35	9	35	9	35
EZQi003 »	inverter base 1	6	35	6	35	6	35
Quelle zu HAUS28	BS 1_front side	6	35	6	35	6	35
EZQi004 »	inverter base 2	6	35	6	35	6	35
Quelle zu HAUS28	BS 2_front side	5	35	5	35	5	35
EZQi001 »	Trafo 1	1	35	1	35	1	35
EZQi002 »	Trafo 2	0	35	0	35	0	35
Quelle zu HAUS28	BS 2_right side	-3	35	-3	35	-3	35
n=16	Summe		35		35		35

Firma	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt	Solarpark Winterbach III
Bearbeiter	Kristina Hiltz B. Eng.		Bebauungsplan "Solarpark
Auftragsnr.	2026-116071-01-1		Rechbergreuthen III"

IPkt003 »	Dorfstraße 21 2.OG	SP Winterbach III		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 611881.32 m		y = 5369288.14 m		z = 497.13 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Quelle zu HAUS28	BS 1_left side	30	30	30	30	30	30
Quelle zu HAUS28	BS 2_left side	29	32	29	32	29	32
FLQi011 »	WR Feld 1	26	33	26	33	26	33
Quelle zu HAUS28	BS 1_upper side	25	34	25	34	25	34
Quelle zu HAUS28	BS 2_upper side	25	34	25	34	25	34
Quelle zu HAUS28	BS 1_rear side	19	35	19	35	19	35
Quelle zu HAUS28	BS 2_rear side	19	35	19	35	19	35
FLQi012 »	WR Feld 2	15	35	15	35	15	35
EZQi004 »	inverter base 2	10	35	10	35	10	35
Quelle zu HAUS28	BS 2_front side	10	35	10	35	10	35
Quelle zu HAUS28	BS 1_right side	8	35	8	35	8	35
Quelle zu HAUS28	BS 2_right side	8	35	8	35	8	35
EZQi003 »	inverter base 1	6	35	6	35	6	35
Quelle zu HAUS28	BS 1_front side	6	35	6	35	6	35
EZQi001 »	Trafo 1	1	35	1	35	1	35
EZQi002 »	Trafo 2	0	35	0	35	0	35
n=16	Summe		35		35		35

IPkt004 »	Dorfstraße 25 EG	SP Winterbach III		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 611893.81 m		y = 5369236.60 m		z = 495.29 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Quelle zu HAUS28	BS 1_left side	31	31	31	31	31	31
Quelle zu HAUS28	BS 2_left side	31	34	31	34	31	34
Quelle zu HAUS28	BS 1_upper side	27	35	27	35	27	35
Quelle zu HAUS28	BS 2_upper side	26	35	26	35	26	35
FLQi011 »	WR Feld 1	26	36	26	36	26	36
Quelle zu HAUS28	BS 1_rear side	20	36	20	36	20	36
Quelle zu HAUS28	BS 2_rear side	20	36	20	36	20	36
FLQi012 »	WR Feld 2	14	36	14	36	14	36
Quelle zu HAUS28	BS 1_right side	12	36	12	36	12	36
EZQi003 »	inverter base 1	7	36	7	36	7	36
EZQi004 »	inverter base 2	7	36	7	36	7	36
Quelle zu HAUS28	BS 1_front side	7	36	7	36	7	36
Quelle zu HAUS28	BS 2_front side	6	36	6	36	6	36
EZQi001 »	Trafo 1	1	36	1	36	1	36
EZQi002 »	Trafo 2	1	36	1	36	1	36
Quelle zu HAUS28	BS 2_right side	-2	36	-2	36	-2	36
n=16	Summe		36		36		36

Firma	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt	Solarpark Winterbach III
Bearbeiter	Kristina Hiltz B. Eng.		Bebauungsplan "Solarpark
Auftragsnr.	2026-116071-01-1		Rechbergreuthen III"

IPkt005 »	Dorfstraße 25 1.OG	SP Winterbach III		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 611893.81 m		y = 5369236.60 m		z = 498.29 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Quelle zu HAUS28	BS 1_left side	31	31	31	31	31	31
Quelle zu HAUS28	BS 2_left side	30	33	30	33	30	33
Quelle zu HAUS28	BS 1_upper side	26	34	26	34	26	34
FLQi011 »	WR Feld 1	26	35	26	35	26	35
Quelle zu HAUS28	BS 2_upper side	26	35	26	35	26	35
Quelle zu HAUS28	BS 1_rear side	20	35	20	35	20	35
Quelle zu HAUS28	BS 2_rear side	20	35	20	35	20	35
FLQi012 »	WR Feld 2	15	36	15	36	15	36
Quelle zu HAUS28	BS 1_right side	12	36	12	36	12	36
Quelle zu HAUS28	BS 2_front side	11	36	11	36	11	36
Quelle zu HAUS28	BS 2_right side	9	36	9	36	9	36
EZQi003 »	inverter base 1	7	36	7	36	7	36
Quelle zu HAUS28	BS 1_front side	6	36	6	36	6	36
EZQi004 »	inverter base 2	6	36	6	36	6	36
EZQi001 »	Trafo 1	1	36	1	36	1	36
EZQi002 »	Trafo 2	1	36	1	36	1	36
n=16	Summe		36		36		36

IPkt006 »	Dorfstraße 25 2.OG	SP Winterbach III		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 611893.81 m		y = 5369236.60 m		z = 501.29 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Quelle zu HAUS28	BS 1_left side	30	30	30	30	30	30
Quelle zu HAUS28	BS 2_left side	30	33	30	33	30	33
FLQi011 »	WR Feld 1	26	34	26	34	26	34
Quelle zu HAUS28	BS 1_upper side	26	34	26	34	26	34
Quelle zu HAUS28	BS 2_upper side	25	35	25	35	25	35
Quelle zu HAUS28	BS 1_rear side	20	35	20	35	20	35
Quelle zu HAUS28	BS 2_rear side	19	35	19	35	19	35
FLQi012 »	WR Feld 2	15	35	15	35	15	35
Quelle zu HAUS28	BS 1_right side	12	35	12	35	12	35
Quelle zu HAUS28	BS 1_front side	10	35	10	35	10	35
Quelle zu HAUS28	BS 2_front side	10	35	10	35	10	35
Quelle zu HAUS28	BS 2_right side	9	35	9	35	9	35
EZQi003 »	inverter base 1	6	35	6	35	6	35
EZQi004 »	inverter base 2	6	35	6	35	6	35
EZQi001 »	Trafo 1	1	35	1	35	1	35
EZQi002 »	Trafo 2	1	35	1	35	1	35
n=16	Summe		35		35		35

Firma	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt	Solarpark Winterbach III
Bearbeiter	Kristina Hiltz B. Eng.		Bebauungsplan "Solarpark
Auftragsnr.	2026-116071-01-1		Rechbergreuthen III"

IPkt007 »	Dorfstraße 25 3.OG	SP Winterbach III		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 611893.81 m		y = 5369236.60 m		z = 504.29 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Quelle zu HAUS28	BS 1_left side	32	32	32	32	32	32
Quelle zu HAUS28	BS 2_left side	29	34	29	34	29	34
FLQi011 »	WR Feld 1	27	35	27	35	27	35
Quelle zu HAUS28	BS 1_upper side	25	35	25	35	25	35
Quelle zu HAUS28	BS 2_upper side	25	36	25	36	25	36
Quelle zu HAUS28	BS 1_rear side	22	36	22	36	22	36
Quelle zu HAUS28	BS 2_rear side	22	36	22	36	22	36
FLQi012 »	WR Feld 2	16	36	16	36	16	36
Quelle zu HAUS28	BS 2_front side	12	36	12	36	12	36
Quelle zu HAUS28	BS 1_front side	11	36	11	36	11	36
Quelle zu HAUS28	BS 1_right side	11	36	11	36	11	36
Quelle zu HAUS28	BS 2_right side	11	36	11	36	11	36
EZQi003 »	inverter base 1	6	36	6	36	6	36
EZQi004 »	inverter base 2	6	36	6	36	6	36
EZQi001 »	Trafo 1	1	36	1	36	1	36
EZQi002 »	Trafo 2	1	36	1	36	1	36
n=16	Summe		36		36		36

IPkt008 »	Dorfstraße 29 EG	SP Winterbach III		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 611895.27 m		y = 5369177.85 m		z = 499.99 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Quelle zu HAUS28	BS 2_left side	31	31	31	31	31	31
FLQi011 »	WR Feld 1	27	32	27	32	27	32
Quelle zu HAUS28	BS 1_upper side	27	33	27	33	27	33
Quelle zu HAUS28	BS 2_upper side	26	34	26	34	26	34
Quelle zu HAUS28	BS 1_rear side	21	34	21	34	21	34
Quelle zu HAUS28	BS 2_rear side	20	35	20	35	20	35
Quelle zu HAUS28	BS 1_left side	18	35	18	35	18	35
FLQi012 »	WR Feld 2	15	35	15	35	15	35
Quelle zu HAUS28	BS 1_right side	13	35	13	35	13	35
Quelle zu HAUS28	BS 2_front side	12	35	12	35	12	35
Quelle zu HAUS28	BS 2_right side	10	35	10	35	10	35
EZQi003 »	inverter base 1	7	35	7	35	7	35
Quelle zu HAUS28	BS 1_front side	7	35	7	35	7	35
EZQi004 »	inverter base 2	7	35	7	35	7	35
EZQi001 »	Trafo 1	1	35	1	35	1	35
EZQi002 »	Trafo 2	1	35	1	35	1	35
n=16	Summe		35		35		35

Firma	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt	Solarpark Winterbach III	
Bearbeiter	Kristina Hiltz B. Eng.		Bebauungsplan "Solarpark	
Auftragsnr.	2026-116071-01-1		Rechbergreuthen III"	

IPkt009 »	Dorfstraße 29 1.OG	SP Winterbach III		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 611895.27 m		y = 5369177.85 m		z = 502.99 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Quelle zu HAUS28	BS 2_left side	30	30	30	30	30	30
FLQi011 »	WR Feld 1	27	32	27	32	27	32
Quelle zu HAUS28	BS 1_upper side	26	33	26	33	26	33
Quelle zu HAUS28	BS 2_upper side	26	34	26	34	26	34
Quelle zu HAUS28	BS 1_left side	22	34	22	34	22	34
Quelle zu HAUS28	BS 1_rear side	20	34	20	34	20	34
Quelle zu HAUS28	BS 2_rear side	20	34	20	34	20	34
FLQi012 »	WR Feld 2	15	34	15	34	15	34
Quelle zu HAUS28	BS 1_right side	12	34	12	34	12	34
Quelle zu HAUS28	BS 2_front side	11	35	11	35	11	35
Quelle zu HAUS28	BS 1_front side	11	35	11	35	11	35
Quelle zu HAUS28	BS 2_right side	9	35	9	35	9	35
EZQi003 »	inverter base 1	7	35	7	35	7	35
EZQi004 »	inverter base 2	7	35	7	35	7	35
EZQi001 »	Trafo 1	1	35	1	35	1	35
EZQi002 »	Trafo 2	1	35	1	35	1	35
n=16	Summe		35		35		35

IPkt010 »	Dorfstraße 29 2.OG	SP Winterbach III		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 611895.27 m		y = 5369177.85 m		z = 505.99 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Quelle zu HAUS28	BS 2_left side	30	30	30	30	30	30
Quelle zu HAUS28	BS 1_left side	28	32	28	32	28	32
FLQi011 »	WR Feld 1	27	33	27	33	27	33
Quelle zu HAUS28	BS 1_upper side	26	34	26	34	26	34
Quelle zu HAUS28	BS 2_upper side	25	35	25	35	25	35
Quelle zu HAUS28	BS 2_rear side	23	35	23	35	23	35
Quelle zu HAUS28	BS 1_rear side	23	35	23	35	23	35
FLQi012 »	WR Feld 2	16	35	16	35	16	35
Quelle zu HAUS28	BS 2_front side	13	35	13	35	13	35
Quelle zu HAUS28	BS 1_front side	12	35	12	35	12	35
Quelle zu HAUS28	BS 2_right side	12	35	12	35	12	35
Quelle zu HAUS28	BS 1_right side	12	35	12	35	12	35
EZQi004 »	inverter base 2	6	35	6	35	6	35
EZQi003 »	inverter base 1	6	35	6	35	6	35
EZQi001 »	Trafo 1	1	35	1	35	1	35
EZQi002 »	Trafo 2	1	35	1	35	1	35
n=16	Summe		35		35		35

Firma	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt	Solarpark Winterbach III
Bearbeiter	Kristina Hilz B. Eng.		Bebauungsplan "Solarpark
Auftragsnr.	2026-116071-01-1		Rechbergreuthen III"

IPkt011 »	Dorfstraße 33 EG Ost	SP Winterbach III		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 611909.65 m		y = 5369127.51 m		z = 502.66 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Quelle zu HAUS28	BS 2_left side	17	17	17	17	17	17
Quelle zu HAUS28	BS 1_upper side	16	19	16	19	16	19
FLQi011 »	WR Feld 1	13	20	13	20	13	20
Quelle zu HAUS28	BS 1_left side	11	21	11	21	11	21
Quelle zu HAUS28	BS 2_upper side	9	21	9	21	9	21
Quelle zu HAUS28	BS 2_rear side	7	21	7	21	7	21
Quelle zu HAUS28	BS 1_rear side	5	21	5	21	5	21
Quelle zu HAUS28	BS 2_front side	4	22	4	22	4	22
Quelle zu HAUS28	BS 1_front side	2	22	2	22	2	22
Quelle zu HAUS28	BS 2_right side	-1	22	-1	22	-1	22
FLQi012 »	WR Feld 2	-2	22	-2	22	-2	22
Quelle zu HAUS28	BS 1_right side	-3	22	-3	22	-3	22
EZQi004 »	inverter base 2	-5	22	-5	22	-5	22
EZQi003 »	inverter base 1	-7	22	-7	22	-7	22
EZQi002 »	Trafo 2	-12	22	-12	22	-12	22
EZQi001 »	Trafo 1	-13	22	-13	22	-13	22
n=16	Summe		22		22		22

IPkt012 »	Dorfstraße 33 1.OG Ost	SP Winterbach III		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 611909.65 m		y = 5369127.51 m		z = 505.66 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Quelle zu HAUS28	BS 2_left side	19	19	19	19	19	19
Quelle zu HAUS28	BS 1_upper side	16	21	16	21	16	21
FLQi011 »	WR Feld 1	15	22	15	22	15	22
Quelle zu HAUS28	BS 2_upper side	15	23	15	23	15	23
Quelle zu HAUS28	BS 1_left side	11	23	11	23	11	23
Quelle zu HAUS28	BS 2_rear side	9	23	9	23	9	23
Quelle zu HAUS28	BS 1_rear side	7	23	7	23	7	23
Quelle zu HAUS28	BS 2_front side	5	23	5	23	5	23
Quelle zu HAUS28	BS 1_front side	2	23	2	23	2	23
Quelle zu HAUS28	BS 2_right side	2	23	2	23	2	23
FLQi012 »	WR Feld 2	1	23	1	23	1	23
Quelle zu HAUS28	BS 1_right side	-1	23	-1	23	-1	23
EZQi004 »	inverter base 2	-5	23	-5	23	-5	23
EZQi003 »	inverter base 1	-6	23	-6	23	-6	23
EZQi002 »	Trafo 2	-9	23	-9	23	-9	23
EZQi001 »	Trafo 1	-10	23	-10	23	-10	23
n=16	Summe		23		23		23

Firma	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt	Solarpark Winterbach III
Bearbeiter	Kristina Hilz B. Eng.		Bebauungsplan "Solarpark
Auftragsnr.	2026-116071-01-1		Rechbergreuthen III"

IPkt013 »	Dorfstraße 33 EG Süd	SP Winterbach III		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 611905.99 m		y = 5369123.90 m		z = 502.69 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Quelle zu HAUS28	BS 2_left side	21	21	21	21	21	21
FLQi011 »	WR Feld 1	17	22	17	22	17	22
Quelle zu HAUS28	BS 1_upper side	16	23	16	23	16	23
Quelle zu HAUS28	BS 1_left side	11	24	11	24	11	24
Quelle zu HAUS28	BS 2_rear side	11	24	11	24	11	24
Quelle zu HAUS28	BS 2_upper side	8	24	8	24	8	24
Quelle zu HAUS28	BS 1_rear side	6	24	6	24	6	24
Quelle zu HAUS28	BS 2_front side	5	24	5	24	5	24
Quelle zu HAUS28	BS 2_right side	4	24	4	24	4	24
Quelle zu HAUS28	BS 1_front side	2	24	2	24	2	24
EZQi004 »	inverter base 2	-1	24	-1	24	-1	24
FLQi012 »	WR Feld 2	-1	24	-1	24	-1	24
Quelle zu HAUS28	BS 1_right side	-2	24	-2	24	-2	24
EZQi003 »	inverter base 1	-7	24	-7	24	-7	24
EZQi001 »	Trafo 1	-12	24	-12	24	-12	24
EZQi002 »	Trafo 2	-13	24	-13	24	-13	24
n=16	Summe		24		24		24

IPkt014 »	Dorfstraße 33 1.OG Süd	SP Winterbach III		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 611905.99 m		y = 5369123.90 m		z = 505.69 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Quelle zu HAUS28	BS 2_left side	24	24	24	24	24	24
Quelle zu HAUS28	BS 2_upper side	19	25	19	25	19	25
FLQi011 »	WR Feld 1	18	26	18	26	18	26
Quelle zu HAUS28	BS 1_upper side	17	26	17	26	17	26
Quelle zu HAUS28	BS 2_rear side	14	26	14	26	14	26
Quelle zu HAUS28	BS 1_left side	12	27	12	27	12	27
Quelle zu HAUS28	BS 1_rear side	8	27	8	27	8	27
Quelle zu HAUS28	BS 2_front side	6	27	6	27	6	27
Quelle zu HAUS28	BS 2_right side	4	27	4	27	4	27
Quelle zu HAUS28	BS 1_front side	3	27	3	27	3	27
FLQi012 »	WR Feld 2	2	27	2	27	2	27
Quelle zu HAUS28	BS 1_right side	-0	27	-0	27	-0	27
EZQi004 »	inverter base 2	-1	27	-1	27	-1	27
EZQi003 »	inverter base 1	-5	27	-5	27	-5	27
EZQi001 »	Trafo 1	-9	27	-9	27	-9	27
EZQi002 »	Trafo 2	-9	27	-9	27	-9	27
n=16	Summe		27		27		27

Firma	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt	Solarpark Winterbach III
Bearbeiter	Kristina Hiltz B. Eng.		Bebauungsplan "Solarpark
Auftragsnr.	2026-116071-01-1		Rechbergreuthen III"

IPkt015 »	Dorfstraße 33 2.OG Süd	SP Winterbach III		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 611905.99 m		y = 5369123.91 m		z = 508.69 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Quelle zu HAUS28	BS 2_left side	24	24	24	24	24	24
FLQi011 »	WR Feld 1	21	26	21	26	21	26
Quelle zu HAUS28	BS 1_upper side	20	27	20	27	20	27
Quelle zu HAUS28	BS 2_upper side	20	28	20	28	20	28
Quelle zu HAUS28	BS 2_rear side	14	28	14	28	14	28
Quelle zu HAUS28	BS 1_left side	14	28	14	28	14	28
Quelle zu HAUS28	BS 1_rear side	12	28	12	28	12	28
Quelle zu HAUS28	BS 2_right side	7	28	7	28	7	28
FLQi012 »	WR Feld 2	6	28	6	28	6	28
Quelle zu HAUS28	BS 2_front side	6	28	6	28	6	28
Quelle zu HAUS28	BS 1_front side	5	28	5	28	5	28
Quelle zu HAUS28	BS 1_right side	4	28	4	28	4	28
EZQi004 »	inverter base 2	-0	28	-0	28	-0	28
EZQi003 »	inverter base 1	-0	28	-0	28	-0	28
EZQi001 »	Trafo 1	-4	28	-4	28	-4	28
EZQi002 »	Trafo 2	-6	28	-6	28	-6	28
n=16	Summe		28		28		28

IPkt016 »	Dorfstraße 37 EG Nord	SP Winterbach III		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 611905.29 m		y = 5369093.91 m		z = 503.58 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Quelle zu HAUS28	BS 2_left side	32	32	32	32	32	32
Quelle zu HAUS28	BS 1_upper side	30	34	30	34	30	34
Quelle zu HAUS28	BS 2_upper side	27	35	27	35	27	35
FLQi011 »	WR Feld 1	24	35	24	35	24	35
Quelle zu HAUS28	BS 2_rear side	21	35	21	35	21	35
Quelle zu HAUS28	BS 1_rear side	18	35	18	35	18	35
FLQi012 »	WR Feld 2	15	35	15	35	15	35
Quelle zu HAUS28	BS 2_right side	13	35	13	35	13	35
Quelle zu HAUS28	BS 1_right side	13	35	13	35	13	35
Quelle zu HAUS28	BS 1_left side	12	35	12	35	12	35
Quelle zu HAUS28	BS 2_front side	12	35	12	35	12	35
EZQi004 »	inverter base 2	7	35	7	35	7	35
Quelle zu HAUS28	BS 1_front side	6	35	6	35	6	35
EZQi002 »	Trafo 2	1	35	1	35	1	35
EZQi003 »	inverter base 1	-5	35	-5	35	-5	35
EZQi001 »	Trafo 1	-15	35	-15	35	-15	35
n=16	Summe		35		35		35

Firma	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt	Solarpark Winterbach III
Bearbeiter	Kristina Hiltz B. Eng.		Bebauungsplan "Solarpark
Auftragsnr.	2026-116071-01-1		Rechbergreuthen III"

IPkt017 »	Dorfstraße 37 1.OG Nord	SP Winterbach III		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 611905.29 m		y = 5369093.91 m		z = 506.58 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Quelle zu HAUS28	BS 2_left side	34	34	34	34	34	34
Quelle zu HAUS28	BS 1_upper side	27	35	27	35	27	35
Quelle zu HAUS28	BS 2_upper side	26	35	26	35	26	35
FLQi011 »	WR Feld 1	25	36	25	36	25	36
Quelle zu HAUS28	BS 2_rear side	23	36	23	36	23	36
Quelle zu HAUS28	BS 1_rear side	18	36	18	36	18	36
FLQi012 »	WR Feld 2	16	36	16	36	16	36
Quelle zu HAUS28	BS 2_right side	15	36	15	36	15	36
Quelle zu HAUS28	BS 2_front side	13	36	13	36	13	36
Quelle zu HAUS28	BS 1_left side	13	36	13	36	13	36
Quelle zu HAUS28	BS 1_right side	12	36	12	36	12	36
Quelle zu HAUS28	BS 1_front side	10	36	10	36	10	36
EZQi004 »	inverter base 2	7	36	7	36	7	36
EZQi002 »	Trafo 2	1	36	1	36	1	36
EZQi003 »	inverter base 1	-1	36	-1	36	-1	36
EZQi001 »	Trafo 1	-11	36	-11	36	-11	36
n=16	Summe		36		36		36

IPkt018 »	Dorfstraße 37 2.OG Nord	SP Winterbach III		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 611905.29 m		y = 5369093.91 m		z = 509.58 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Quelle zu HAUS28	BS 2_left side	31	31	31	31	31	31
Quelle zu HAUS28	BS 1_upper side	27	32	27	32	27	32
Quelle zu HAUS28	BS 2_upper side	26	33	26	33	26	33
FLQi011 »	WR Feld 1	26	34	26	34	26	34
Quelle zu HAUS28	BS 1_rear side	21	34	21	34	21	34
Quelle zu HAUS28	BS 2_rear side	20	34	20	34	20	34
FLQi012 »	WR Feld 2	16	34	16	34	16	34
Quelle zu HAUS28	BS 1_left side	15	34	15	34	15	34
Quelle zu HAUS28	BS 1_right side	15	34	15	34	15	34
Quelle zu HAUS28	BS 2_front side	13	34	13	34	13	34
Quelle zu HAUS28	BS 2_right side	12	34	12	34	12	34
Quelle zu HAUS28	BS 1_front side	11	34	11	34	11	34
EZQi004 »	inverter base 2	7	34	7	34	7	34
EZQi003 »	inverter base 1	4	34	4	34	4	34
EZQi002 »	Trafo 2	1	34	1	34	1	34
EZQi001 »	Trafo 1	-5	34	-5	34	-5	34
n=16	Summe		34		34		34

Firma	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt	Solarpark Winterbach III
Bearbeiter	Kristina Hilz B. Eng.		Bebauungsplan "Solarpark
Auftragsnr.	2026-116071-01-1		Rechbergreuthen III"

IPkt019 »	Dorfstraße 37 EG Süd	SP Winterbach III		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 611900.03 m		y = 5369082.56 m		z = 503.67 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLQi011 »	WR Feld 1	20	20	20	20	20	20
Quelle zu HAUS28	BS 2_rear side	15	21	15	21	15	21
Quelle zu HAUS28	BS 2_left side	13	22	13	22	13	22
Quelle zu HAUS28	BS 1_left side	11	22	11	22	11	22
Quelle zu HAUS28	BS 1_upper side	10	22	10	22	10	22
Quelle zu HAUS28	BS 2_right side	7	22	7	22	7	22
Quelle zu HAUS28	BS 2_upper side	7	23	7	23	7	23
Quelle zu HAUS28	BS 2_front side	5	23	5	23	5	23
EZQi004 »	inverter base 2	3	23	3	23	3	23
Quelle zu HAUS28	BS 1_front side	2	23	2	23	2	23
Quelle zu HAUS28	BS 1_rear side	1	23	1	23	1	23
FLQi012 »	WR Feld 2	-4	23	-4	23	-4	23
Quelle zu HAUS28	BS 1_right side	-7	23	-7	23	-7	23
EZQi002 »	Trafo 2	-8	23	-8	23	-8	23
EZQi003 »	inverter base 1	-13	23	-13	23	-13	23
EZQi001 »	Trafo 1	-19	23	-19	23	-19	23
n=16	Summe		23		23		23

IPkt020 »	Dorfstraße 37 1.OG Süd	SP Winterbach III		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 611900.03 m		y = 5369082.56 m		z = 506.67 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Quelle zu HAUS28	BS 2_upper side	23	23	23	23	23	23
FLQi011 »	WR Feld 1	20	25	20	25	20	25
Quelle zu HAUS28	BS 2_rear side	17	26	17	26	17	26
Quelle zu HAUS28	BS 2_left side	14	26	14	26	14	26
Quelle zu HAUS28	BS 1_upper side	11	26	11	26	11	26
Quelle zu HAUS28	BS 1_left side	10	26	10	26	10	26
Quelle zu HAUS28	BS 2_right side	7	26	7	26	7	26
Quelle zu HAUS28	BS 2_front side	6	26	6	26	6	26
EZQi004 »	inverter base 2	2	26	2	26	2	26
Quelle zu HAUS28	BS 1_front side	1	26	1	26	1	26
Quelle zu HAUS28	BS 1_rear side	1	26	1	26	1	26
FLQi012 »	WR Feld 2	-3	26	-3	26	-3	26
Quelle zu HAUS28	BS 1_right side	-7	26	-7	26	-7	26
EZQi002 »	Trafo 2	-8	26	-8	26	-8	26
EZQi003 »	inverter base 1	-13	26	-13	26	-13	26
EZQi001 »	Trafo 1	-18	26	-18	26	-18	26
n=16	Summe		26		26		26

Firma	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt	Solarpark Winterbach III
Bearbeiter	Kristina Hiltz B. Eng.		Bebauungsplan "Solarpark
Auftragsnr.	2026-116071-01-1		Rechbergreuthen III"

IPkt021 »	Dorfstraße 37 2.OG Süd	SP Winterbach III		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 611900.03 m		y = 5369082.56 m		z = 509.67 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Quelle zu HAUS28	BS 2_upper side	23	23	23	23	23	23
FLQi011 »	WR Feld 1	21	25	21	25	21	25
Quelle zu HAUS28	BS 2_rear side	17	26	17	26	17	26
Quelle zu HAUS28	BS 2_left side	15	26	15	26	15	26
Quelle zu HAUS28	BS 1_upper side	12	26	12	26	12	26
Quelle zu HAUS28	BS 1_left side	11	26	11	26	11	26
Quelle zu HAUS28	BS 2_right side	10	26	10	26	10	26
Quelle zu HAUS28	BS 2_front side	6	26	6	26	6	26
Quelle zu HAUS28	BS 1_rear side	5	27	5	27	5	27
Quelle zu HAUS28	BS 1_front side	3	27	3	27	3	27
EZQi004 »	inverter base 2	2	27	2	27	2	27
FLQi012 »	WR Feld 2	2	27	2	27	2	27
Quelle zu HAUS28	BS 1_right side	-3	27	-3	27	-3	27
EZQi002 »	Trafo 2	-6	27	-6	27	-6	27
EZQi003 »	inverter base 1	-11	27	-11	27	-11	27
EZQi001 »	Trafo 1	-15	27	-15	27	-15	27
n=16	Summe		27		27		27

IPkt022 »	Dorfstraße 41 EG Süd	SP Winterbach III		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 611902.31 m		y = 5369043.17 m		z = 505.29 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Quelle zu HAUS28	BS 2_left side	12	12	12	12	12	12
Quelle zu HAUS28	BS 2_upper side	12	15	12	15	12	15
Quelle zu HAUS28	BS 1_left side	11	16	11	16	11	16
FLQi011 »	WR Feld 1	9	17	9	17	9	17
Quelle zu HAUS28	BS 1_upper side	8	18	8	18	8	18
Quelle zu HAUS28	BS 2_rear side	5	18	5	18	5	18
Quelle zu HAUS28	BS 2_front side	4	18	4	18	4	18
Quelle zu HAUS28	BS 1_front side	2	18	2	18	2	18
Quelle zu HAUS28	BS 1_rear side	0	18	0	18	0	18
Quelle zu HAUS28	BS 2_right side	-3	18	-3	18	-3	18
FLQi012 »	WR Feld 2	-4	18	-4	18	-4	18
Quelle zu HAUS28	BS 1_right side	-7	18	-7	18	-7	18
EZQi004 »	inverter base 2	-11	18	-11	18	-11	18
EZQi003 »	inverter base 1	-13	18	-13	18	-13	18
EZQi002 »	Trafo 2	-18	18	-18	18	-18	18
EZQi001 »	Trafo 1	-19	18	-19	18	-19	18
n=16	Summe		18		18		18

Firma	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt	Solarpark Winterbach III
Bearbeiter	Kristina Hiltz B. Eng.		Bebauungsplan "Solarpark
Auftragsnr.	2026-116071-01-1		Rechbergreuthen III"

IPkt023 »	Dorfstraße 41 1.OG Süd	SP Winterbach III		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 611902.31 m		y = 5369043.17 m		z = 508.29 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Quelle zu HAUS28	BS 2_left side	13	13	13	13	13	13
Quelle zu HAUS28	BS 2_upper side	12	16	12	16	12	16
FLQi011 »	WR Feld 1	11	17	11	17	11	17
Quelle zu HAUS28	BS 1_left side	10	18	10	18	10	18
Quelle zu HAUS28	BS 1_upper side	8	18	8	18	8	18
Quelle zu HAUS28	BS 2_rear side	7	19	7	19	7	19
Quelle zu HAUS28	BS 2_front side	5	19	5	19	5	19
Quelle zu HAUS28	BS 1_front side	1	19	1	19	1	19
Quelle zu HAUS28	BS 1_rear side	0	19	0	19	0	19
Quelle zu HAUS28	BS 2_right side	-0	19	-0	19	-0	19
FLQi012 »	WR Feld 2	-4	19	-4	19	-4	19
Quelle zu HAUS28	BS 1_right side	-7	19	-7	19	-7	19
EZQi004 »	inverter base 2	-10	19	-10	19	-10	19
EZQi003 »	inverter base 1	-14	19	-14	19	-14	19
EZQi002 »	Trafo 2	-16	19	-16	19	-16	19
EZQi001 »	Trafo 1	-19	19	-19	19	-19	19
n=16	Summe		19		19		19

IPkt024 »	Dorfstraße 41 2.OG Süd	SP Winterbach III		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 611902.31 m		y = 5369043.17 m		z = 511.29 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Quelle zu HAUS28	BS 2_upper side	17	17	17	17	17	17
FLQi011 »	WR Feld 1	16	20	16	20	16	20
Quelle zu HAUS28	BS 2_left side	15	21	15	21	15	21
Quelle zu HAUS28	BS 2_rear side	12	21	12	21	12	21
Quelle zu HAUS28	BS 1_left side	11	22	11	22	11	22
Quelle zu HAUS28	BS 1_upper side	9	22	9	22	9	22
Quelle zu HAUS28	BS 2_front side	6	22	6	22	6	22
Quelle zu HAUS28	BS 2_right side	4	22	4	22	4	22
Quelle zu HAUS28	BS 1_rear side	3	22	3	22	3	22
Quelle zu HAUS28	BS 1_front side	2	22	2	22	2	22
FLQi012 »	WR Feld 2	1	22	1	22	1	22
Quelle zu HAUS28	BS 1_right side	-5	22	-5	22	-5	22
EZQi004 »	inverter base 2	-6	22	-6	22	-6	22
EZQi002 »	Trafo 2	-11	22	-11	22	-11	22
EZQi003 »	inverter base 1	-11	22	-11	22	-11	22
EZQi001 »	Trafo 1	-16	22	-16	22	-16	22
n=16	Summe		22		22		22

Firma	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt	Solarpark Winterbach III
Bearbeiter	Kristina Hiltz B. Eng.		Bebauungsplan "Solarpark
Auftragsnr.	2026-116071-01-1		Rechbergreuthen III"

IPkt025 »	Dorfstraße 41 EG Nord	SP Winterbach III		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 611902.01 m		y = 5369053.92 m		z = 504.78 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Quelle zu HAUS28	BS 1_upper side	31	31	31	31	31	31
Quelle zu HAUS28	BS 2_left side	28	33	28	33	28	33
Quelle zu HAUS28	BS 2_upper side	27	34	27	34	27	34
FLQi011 »	WR Feld 1	26	35	26	35	26	35
Quelle zu HAUS28	BS 2_rear side	21	35	21	35	21	35
Quelle zu HAUS28	BS 1_rear side	20	35	20	35	20	35
Quelle zu HAUS28	BS 1_left side	16	35	16	35	16	35
FLQi012 »	WR Feld 2	15	35	15	35	15	35
Quelle zu HAUS28	BS 2_front side	13	35	13	35	13	35
Quelle zu HAUS28	BS 2_right side	13	35	13	35	13	35
Quelle zu HAUS28	BS 1_right side	13	35	13	35	13	35
EZQi004 »	inverter base 2	7	35	7	35	7	35
EZQi003 »	inverter base 1	7	35	7	35	7	35
Quelle zu HAUS28	BS 1_front side	7	35	7	35	7	35
EZQi002 »	Trafo 2	1	35	1	35	1	35
EZQi001 »	Trafo 1	1	35	1	35	1	35
n=16	Summe		35		35		35

IPkt026 »	Dorfstraße 41 1.OG Nord	SP Winterbach III		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 611902.01 m		y = 5369053.92 m		z = 507.78 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Quelle zu HAUS28	BS 2_left side	31	31	31	31	31	31
FLQi011 »	WR Feld 1	26	32	26	32	26	32
Quelle zu HAUS28	BS 2_upper side	26	33	26	33	26	33
Quelle zu HAUS28	BS 1_upper side	26	34	26	34	26	34
Quelle zu HAUS28	BS 2_rear side	23	34	23	34	23	34
Quelle zu HAUS28	BS 1_rear side	20	34	20	34	20	34
Quelle zu HAUS28	BS 1_left side	20	35	20	35	20	35
FLQi012 »	WR Feld 2	15	35	15	35	15	35
Quelle zu HAUS28	BS 2_right side	15	35	15	35	15	35
Quelle zu HAUS28	BS 2_front side	13	35	13	35	13	35
Quelle zu HAUS28	BS 1_right side	12	35	12	35	12	35
Quelle zu HAUS28	BS 1_front side	11	35	11	35	11	35
EZQi004 »	inverter base 2	7	35	7	35	7	35
EZQi003 »	inverter base 1	6	35	6	35	6	35
EZQi002 »	Trafo 2	1	35	1	35	1	35
EZQi001 »	Trafo 1	1	35	1	35	1	35
n=16	Summe		35		35		35

Firma	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt	Solarpark Winterbach III
Bearbeiter	Kristina Hiltz B. Eng.		Bebauungsplan "Solarpark
Auftragsnr.	2026-116071-01-1		Rechbergreuthen III"

IPkt027 »	Dorfstraße 41 2.OG Nord	SP Winterbach III		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 611902.01 m		y = 5369053.92 m		z = 510.78 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Quelle zu HAUS28	BS 2_left side	30	30	30	30	30	30
FLQi011 »	WR Feld 1	27	32	27	32	27	32
Quelle zu HAUS28	BS 2_upper side	26	33	26	33	26	33
Quelle zu HAUS28	BS 1_upper side	25	34	25	34	25	34
Quelle zu HAUS28	BS 1_left side	25	34	25	34	25	34
Quelle zu HAUS28	BS 2_rear side	20	34	20	34	20	34
Quelle zu HAUS28	BS 1_rear side	19	34	19	34	19	34
FLQi012 »	WR Feld 2	16	34	16	34	16	34
Quelle zu HAUS28	BS 1_right side	14	34	14	34	14	34
Quelle zu HAUS28	BS 2_front side	13	35	13	35	13	35
Quelle zu HAUS28	BS 2_right side	12	35	12	35	12	35
Quelle zu HAUS28	BS 1_front side	12	35	12	35	12	35
EZQi004 »	inverter base 2	7	35	7	35	7	35
EZQi003 »	inverter base 1	6	35	6	35	6	35
EZQi002 »	Trafo 2	1	35	1	35	1	35
EZQi001 »	Trafo 1	1	35	1	35	1	35
n=16	Summe		35		35		35

IPkt028 »	Dorfstraße 43 EG	SP Winterbach III		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 611915.69 m		y = 5369024.13 m		z = 506.05 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Quelle zu HAUS28	BS 2_left side	28	28	28	28	28	28
Quelle zu HAUS28	BS 2_upper side	27	30	27	30	27	30
FLQi011 »	WR Feld 1	23	31	23	31	23	31
Quelle zu HAUS28	BS 2_rear side	21	32	21	32	21	32
Quelle zu HAUS28	BS 1_upper side	17	32	17	32	17	32
Quelle zu HAUS28	BS 2_front side	13	32	13	32	13	32
Quelle zu HAUS28	BS 2_right side	13	32	13	32	13	32
Quelle zu HAUS28	BS 1_left side	11	32	11	32	11	32
FLQi012 »	WR Feld 2	11	32	11	32	11	32
EZQi004 »	inverter base 2	7	32	7	32	7	32
Quelle zu HAUS28	BS 1_rear side	3	32	3	32	3	32
Quelle zu HAUS28	BS 1_front side	2	32	2	32	2	32
EZQi002 »	Trafo 2	1	32	1	32	1	32
Quelle zu HAUS28	BS 1_right side	-4	32	-4	32	-4	32
EZQi003 »	inverter base 1	-11	32	-11	32	-11	32
EZQi001 »	Trafo 1	-17	32	-17	32	-17	32
n=16	Summe		32		32		32

Firma	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt	Solarpark Winterbach III
Bearbeiter	Kristina Hilz B. Eng.		Bebauungsplan "Solarpark
Auftragsnr.	2026-116071-01-1		Rechbergreuthen III"

IPkt029 »	Dorfstraße 43 1.OG	SP Winterbach III		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 611915.69 m		y = 5369024.13 m		z = 509.05 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Quelle zu HAUS28	BS 2_left side	30	30	30	30	30	30
Quelle zu HAUS28	BS 2_upper side	26	32	26	32	26	32
Quelle zu HAUS28	BS 2_rear side	24	32	24	32	24	32
FLQi011 »	WR Feld 1	24	33	24	33	24	33
Quelle zu HAUS28	BS 1_upper side	18	33	18	33	18	33
Quelle zu HAUS28	BS 2_right side	16	33	16	33	16	33
Quelle zu HAUS28	BS 2_front side	14	33	14	33	14	33
Quelle zu HAUS28	BS 1_left side	12	33	12	33	12	33
FLQi012 »	WR Feld 2	11	33	11	33	11	33
EZQi004 »	inverter base 2	7	33	7	33	7	33
Quelle zu HAUS28	BS 1_rear side	6	33	6	33	6	33
Quelle zu HAUS28	BS 1_front side	3	33	3	33	3	33
EZQi002 »	Trafo 2	1	33	1	33	1	33
Quelle zu HAUS28	BS 1_right side	-1	33	-1	33	-1	33
EZQi003 »	inverter base 1	-7	33	-7	33	-7	33
EZQi001 »	Trafo 1	-13	33	-13	33	-13	33
n=16	Summe		33		33		33

IPkt030 »	Dorfstraße 47 EG	SP Winterbach III		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 611922.31 m		y = 5368980.37 m		z = 506.95 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Quelle zu HAUS28	BS 2_upper side	13	13	13	13	13	13
Quelle zu HAUS28	BS 2_left side	12	16	12	16	12	16
FLQi011 »	WR Feld 1	11	17	11	17	11	17
Quelle zu HAUS28	BS 1_left side	11	18	11	18	11	18
Quelle zu HAUS28	BS 1_upper side	9	18	9	18	9	18
Quelle zu HAUS28	BS 2_rear side	6	19	6	19	6	19
Quelle zu HAUS28	BS 2_front side	5	19	5	19	5	19
Quelle zu HAUS28	BS 1_front side	2	19	2	19	2	19
Quelle zu HAUS28	BS 1_rear side	1	19	1	19	1	19
Quelle zu HAUS28	BS 2_right side	-1	19	-1	19	-1	19
FLQi012 »	WR Feld 2	-4	19	-4	19	-4	19
Quelle zu HAUS28	BS 1_right side	-6	19	-6	19	-6	19
EZQi004 »	inverter base 2	-7	19	-7	19	-7	19
EZQi003 »	inverter base 1	-13	19	-13	19	-13	19
EZQi002 »	Trafo 2	-14	19	-14	19	-14	19
EZQi001 »	Trafo 1	-20	19	-20	19	-20	19
n=16	Summe		19		19		19

Firma	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt	Solarpark Winterbach III
Bearbeiter	Kristina Hiltz B. Eng.		Bebauungsplan "Solarpark
Auftragsnr.	2026-116071-01-1		Rechbergreuthen III"

IPkt031 »	Dorfstraße 47 1.OG	SP Winterbach III		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 611922.31 m		y = 5368980.37 m		z = 509.95 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Quelle zu HAUS28	BS 2_upper side	14	14	14	14	14	14
FLQi011 »	WR Feld 1	13	17	13	17	13	17
Quelle zu HAUS28	BS 2_left side	13	18	13	18	13	18
Quelle zu HAUS28	BS 1_left side	10	19	10	19	10	19
Quelle zu HAUS28	BS 1_upper side	9	19	9	19	9	19
Quelle zu HAUS28	BS 2_rear side	9	20	9	20	9	20
Quelle zu HAUS28	BS 2_front side	6	20	6	20	6	20
Quelle zu HAUS28	BS 1_rear side	3	20	3	20	3	20
Quelle zu HAUS28	BS 2_right side	2	20	2	20	2	20
Quelle zu HAUS28	BS 1_front side	2	20	2	20	2	20
FLQi012 »	WR Feld 2	-2	20	-2	20	-2	20
Quelle zu HAUS28	BS 1_right side	-5	20	-5	20	-5	20
EZQi004 »	inverter base 2	-6	20	-6	20	-6	20
EZQi002 »	Trafo 2	-12	20	-12	20	-12	20
EZQi003 »	inverter base 1	-13	20	-13	20	-13	20
EZQi001 »	Trafo 1	-18	20	-18	20	-18	20
n=16	Summe		20		20		20

IPkt032 »	Dorfstraße 47 2.OG	SP Winterbach III		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 611922.31 m		y = 5368980.37 m		z = 512.95 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Quelle zu HAUS28	BS 2_upper side	23	23	23	23	23	23
FLQi011 »	WR Feld 1	22	25	22	25	22	25
Quelle zu HAUS28	BS 1_upper side	19	26	19	26	19	26
Quelle zu HAUS28	BS 2_rear side	17	27	17	27	17	27
Quelle zu HAUS28	BS 2_left side	15	27	15	27	15	27
Quelle zu HAUS28	BS 1_left side	13	27	13	27	13	27
Quelle zu HAUS28	BS 1_rear side	12	27	12	27	12	27
Quelle zu HAUS28	BS 2_right side	10	27	10	27	10	27
FLQi012 »	WR Feld 2	7	27	7	27	7	27
Quelle zu HAUS28	BS 2_front side	7	27	7	27	7	27
Quelle zu HAUS28	BS 1_right side	4	27	4	27	4	27
Quelle zu HAUS28	BS 1_front side	4	27	4	27	4	27
EZQi004 »	inverter base 2	3	27	3	27	3	27
EZQi002 »	Trafo 2	-2	27	-2	27	-2	27
EZQi003 »	inverter base 1	-4	27	-4	27	-4	27
EZQi001 »	Trafo 1	-8	27	-8	27	-8	27
n=16	Summe		27		27		27

Firma	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt	Solarpark Winterbach III
Bearbeiter	Kristina Hilz B. Eng.		Bebauungsplan "Solarpark
Auftragsnr.	2026-116071-01-1		Rechbergreuthen III"

IPkt033 »	Dorfstraße 51 EG Nord	SP Winterbach III		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 611934.53 m		y = 5368947.40 m		z = 507.49 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Quelle zu HAUS28	BS 2_upper side	27	27	27	27	27	27
Quelle zu HAUS28	BS 1_upper side	26	30	26	30	26	30
FLQi011 »	WR Feld 1	26	31	26	31	26	31
Quelle zu HAUS28	BS 2_left side	26	32	26	32	26	32
Quelle zu HAUS28	BS 2_rear side	21	33	21	33	21	33
Quelle zu HAUS28	BS 1_rear side	19	33	19	33	19	33
FLQi012 »	WR Feld 2	15	33	15	33	15	33
Quelle zu HAUS28	BS 1_left side	15	33	15	33	15	33
Quelle zu HAUS28	BS 2_front side	13	33	13	33	13	33
Quelle zu HAUS28	BS 2_right side	13	33	13	33	13	33
Quelle zu HAUS28	BS 1_right side	9	33	9	33	9	33
EZQi004 »	inverter base 2	8	33	8	33	8	33
Quelle zu HAUS28	BS 1_front side	6	33	6	33	6	33
EZQi003 »	inverter base 1	3	33	3	33	3	33
EZQi002 »	Trafo 2	1	33	1	33	1	33
EZQi001 »	Trafo 1	-2	33	-2	33	-2	33
n=16	Summe		33		33		33

IPkt034 »	Dorfstraße 51 1.OG Nord	SP Winterbach III		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 611934.53 m		y = 5368947.40 m		z = 510.49 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Quelle zu HAUS28	BS 2_left side	29	29	29	29	29	29
Quelle zu HAUS28	BS 1_upper side	27	31	27	31	27	31
FLQi011 »	WR Feld 1	27	32	27	32	27	32
Quelle zu HAUS28	BS 2_upper side	26	33	26	33	26	33
Quelle zu HAUS28	BS 2_rear side	24	34	24	34	24	34
Quelle zu HAUS28	BS 1_rear side	20	34	20	34	20	34
Quelle zu HAUS28	BS 2_right side	16	34	16	34	16	34
FLQi012 »	WR Feld 2	16	34	16	34	16	34
Quelle zu HAUS28	BS 1_left side	14	34	14	34	14	34
Quelle zu HAUS28	BS 2_front side	14	34	14	34	14	34
Quelle zu HAUS28	BS 1_right side	11	34	11	34	11	34
EZQi004 »	inverter base 2	7	34	7	34	7	34
EZQi003 »	inverter base 1	6	34	6	34	6	34
Quelle zu HAUS28	BS 1_front side	6	34	6	34	6	34
EZQi002 »	Trafo 2	1	34	1	34	1	34
EZQi001 »	Trafo 1	0	34	0	34	0	34
n=16	Summe		34		34		34

Firma	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt	Solarpark Winterbach III
Bearbeiter	Kristina Hilz B. Eng.		Bebauungsplan "Solarpark
Auftragsnr.	2026-116071-01-1		Rechbergreuthen III"

IPkt035 »	Dorfstraße 51 2.OG Nord	SP Winterbach III		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 611934.53 m		y = 5368947.40 m		z = 513.49 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Quelle zu HAUS28	BS 2_left side	28	28	28	28	28	28
FLQi011 »	WR Feld 1	27	31	27	31	27	31
Quelle zu HAUS28	BS 2_upper side	26	32	26	32	26	32
Quelle zu HAUS28	BS 1_upper side	25	33	25	33	25	33
Quelle zu HAUS28	BS 2_rear side	21	33	21	33	21	33
Quelle zu HAUS28	BS 1_rear side	19	33	19	33	19	33
Quelle zu HAUS28	BS 1_left side	19	33	19	33	19	33
FLQi012 »	WR Feld 2	16	33	16	33	16	33
Quelle zu HAUS28	BS 2_front side	13	33	13	33	13	33
Quelle zu HAUS28	BS 2_right side	13	34	13	34	13	34
Quelle zu HAUS28	BS 1_right side	11	34	11	34	11	34
Quelle zu HAUS28	BS 1_front side	11	34	11	34	11	34
EZQi004 »	inverter base 2	7	34	7	34	7	34
EZQi003 »	inverter base 1	6	34	6	34	6	34
EZQi002 »	Trafo 2	2	34	2	34	2	34
EZQi001 »	Trafo 1	1	34	1	34	1	34
n=16	Summe		34		34		34

IPkt036 »	Dorfstraße 51 2.OG Ost	SP Winterbach III		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 611941.22 m		y = 5368941.93 m		z = 513.28 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Quelle zu HAUS28	BS 2_left side	28	28	28	28	28	28
FLQi011 »	WR Feld 1	27	31	27	31	27	31
Quelle zu HAUS28	BS 2_upper side	26	32	26	32	26	32
Quelle zu HAUS28	BS 1_upper side	25	33	25	33	25	33
Quelle zu HAUS28	BS 1_left side	23	33	23	33	23	33
Quelle zu HAUS28	BS 1_rear side	22	34	22	34	22	34
Quelle zu HAUS28	BS 2_rear side	21	34	21	34	21	34
FLQi012 »	WR Feld 2	16	34	16	34	16	34
Quelle zu HAUS28	BS 1_right side	14	34	14	34	14	34
Quelle zu HAUS28	BS 2_front side	13	34	13	34	13	34
Quelle zu HAUS28	BS 2_right side	13	34	13	34	13	34
Quelle zu HAUS28	BS 1_front side	12	34	12	34	12	34
EZQi004 »	inverter base 2	9	34	9	34	9	34
EZQi003 »	inverter base 1	6	34	6	34	6	34
EZQi002 »	Trafo 2	2	34	2	34	2	34
EZQi001 »	Trafo 1	1	34	1	34	1	34
n=16	Summe		34		34		34


Solarpark Winterbach III

IFB Eigenschenk GmbH
Kristina Hilz B. Eng.


Solarpark Winterbach III -
Bebauungsplan "Solarpark
Rechbergreuthen III"


Auftragsnr.:
2026-116071-01-1

- Legende
- Gebäude
 - Transformator (EZQi)
 - inverter base (EZQi)
 - Wechselrichter (FLQi)
 - Batteriespeicher (FLQi)




ENGINEERING





Solarpark Winterbach III

IFB Eigenschenk GmbH
Kristina Hilz B. Eng.

Solarpark Winterbach III -
Bebauungsplan "Solarpark
Rechbergreuthen III"

Auftragsnr.:
2026-116071-01-1

Legende

- Gebäude
- Transformator (EZQi)
- inverter base (EZQi)
- Wechselrichter (FLQi)
- Batteriespeicher (FLQi)


Sonntag (6h-22h)
Pegel
dB(A)

- >.-35
- >35-40
- >40-45
- >45-50
- >50-55
- >55-60
- >60-65
- >65-70
- >70-75
- >75-80
- >80-..

BKW

ENGINEERING

IFB
Eigenschenk



Solarpark Winterbach III

IFB Eigenschenk GmbH
Kristina Hilz B. Eng.

Solarpark Winterbach III -
Bebauungsplan "Solarpark
Rechbergreuthen III"

Auftragsnr.:
2026-116071-01-1

Legende

- Gebäude
- Transformator (EZQi)
- inverter base (EZQi)
- Wechselrichter (FLQi)
- Batteriespeicher (FLQi)


Nacht (22h-6h)
Pegel
dB(A)

- >.-35
- >35-40
- >40-45
- >45-50
- >50-55
- >55-60
- >60-65
- >65-70
- >70-75
- >75-80
- >80-..

BKW

ENGINEERING

IFB
Eigenschenk



Solarpark Winterbach III

IFB Eigenschenk GmbH
Kristina Hilz B. Eng.

Solarpark Winterbach III -
Bebauungsplan "Solarpark
Rechbergreuthen III"

Auftragsnr.:
2026-116071-01-1

Legende

- Gebäude
- Transformator (EZQi)
- inverter base (EZQi)
- Wechselrichter (FLQi)
- Batteriespeicher (FLQi)


Werktag (6h-22h) Pegel dB(A)

- >.-35
- >35-40
- >40-45
- >45-50
- >50-55
- >55-60
- >60-65
- >65-70
- >70-75
- >75-80
- >80-..

BKW

ENGINEERING

IFB
Eigenschenk



Solarpark Winterbach III

IFB Eigenschenk GmbH
Kristina Hilz B. Eng.

Solarpark Winterbach III -
Bebauungsplan "Solarpark
Rechbergreuthen III"

Auftragsnr.:
2026-116071-01-1

Legende

- Gebäude
- Transformator (EZQi)
- inverter base (EZQi)
- Wechselrichter (FLQi)
- Batteriespeicher (FLQi)


Sonntag (6h-22h)
Pegel
dB(A)

- >.-35
- >35-40
- >40-45
- >45-50
- >50-55
- >55-60
- >60-65
- >65-70
- >70-75
- >75-80
- >80-..

BKW

ENGINEERING

IFB
Eigenschenk



Solarpark Winterbach III

IFB Eigenschenk GmbH
Kristina Hilz B. Eng.

Solarpark Winterbach III -
Bebauungsplan "Solarpark
Rechbergreuthen III"

Auftragsnr.:
2026-116071-01-1

Legende

- Gebäude
- Transformator (EZQi)
- inverter base (EZQi)
- Wechselrichter (FLQi)
- Batteriespeicher (FLQi)


Nacht (22h-6h)
Pegel
dB(A)

- >.-35
- >35-40
- >40-45
- >45-50
- >50-55
- >55-60
- >60-65
- >65-70
- >70-75
- >75-80
- >80-..

BKW

ENGINEERING

IFB
Eigenschenk



Solarpark Winterbach III

IFB Eigenschenk GmbH
Kristina Hilz B. Eng.

Solarpark Winterbach III -
Bebauungsplan "Solarpark
Rechbergreuthen III"

Auftragsnr.:
2026-116071-01-1

Legende

- Gebäude
- Transformator (EZQi)
- inverter base (EZQi)
- Wechselrichter (FLQi)
- Batteriespeicher (FLQi)


Werktag (6h-22h) Pegel dB(A)

- >.-35
- >35-40
- >40-45
- >45-50
- >50-55
- >55-60
- >60-65
- >65-70
- >70-75
- >75-80
- >80-..

BKW

ENGINEERING

IFB
Eigenschenk



Solarpark Winterbach III

IFB Eigenschenk GmbH
Kristina Hilz B. Eng.

Solarpark Winterbach III -
Bebauungsplan "Solarpark
Rechbergreuthen III"

Auftragsnr.:
2026-116071-01-1

Legende

- Gebäude
- Transformator (EZQi)
- inverter base (EZQi)
- Wechselrichter (FLQi)
- Batteriespeicher (FLQi)


Sonntag (6h-22h)
Pegel
dB(A)

- >.-35
- >35-40
- >40-45
- >45-50
- >50-55
- >55-60
- >60-65
- >65-70
- >70-75
- >75-80
- >80-..

BKW

ENGINEERING

IFB
Eigenschenk



Solarpark Winterbach III

IFB Eigenschenk GmbH
Kristina Hilz B. Eng.

Solarpark Winterbach III -
Bebauungsplan "Solarpark
Rechbergreuthen III"

Auftragsnr.:
2026-116071-01-1

Legende

- Gebäude
- Transformator (EZQi)
- inverter base (EZQi)
- Wechselrichter (FLQi)
- Batteriespeicher (FLQi)

Nacht (22h-6h)
Pegel
dB(A)

- >.-35
- >35-40
- >40-45
- >45-50
- >50-55
- >55-60
- >60-65
- >65-70
- >70-75
- >75-80
- >80-..

BKW

ENGINEERING

IFB
Eigenschenk

